



výška svítidla nad komunikací 6m,
svítidlo Philips BGP621 40xLED IP65 54W
bezpečný oboustranně zinkovaný
silniční stožár pro nasvícení přechodů
STP6C + výložník UD1-1000/B

výška svítidla nad komunikací 6m,
svítidlo Philips BGP621 40xLED IP65 54W
bezpečný oboustranně zinkovaný
silniční stožár pro nasvícení přechodů
STP6C + výložník UD1-3000/B

projektovaný kabel
CYKY-J 5x2,5 v korug. tr. 50/2mm
projektované uzemnění
pásek FeZn 30x4mm
hloubka min. 1m pod povrchem

překop pod komunikací
délka 8m

projektovaný kabel
CYKY-J 5x2,5
v korug. trubce 50/2mm

svorka SR03
napojení uzemnění
na stáv. pásek FeZn 30x4mm

projektovaný kabel
CYKY-J 5x2,5 v korug. tr. 50/2mm
projektované uzemnění
pásek FeZn 30x4mm

místo napojení
č.26/3 (A)
osadit nový poj. odpínač
OPV10/1 4AgG

Legenda

- stávající vedení VO AYKY-J 4x16 v majetku Obce Kosičky
- projektované vedení přechodu CYKY-J 5x2,5
- stávající vodovod v majetku VAK Hradec Králové
- stávající plynodovod v majetku RWE Hradec Králové
- splašková kanalizace
- stávající metalický kabel v majetku O2 Telefonica
- stávající dálkový kabel v majetku O2 Telefonica

stávající stožár venkovního osvětlení
viz popis

projektovaný stožár k nasvětlení přechodu
+svítidlo viz popis

Poznámka:
Typy jednotlivých komponentů uvedených v této projektové dokumentaci
jsou uvedeny pouze z důvodu stanovení technických a kvalitativních parametrů.
Jednotlivé komponenty mohou být libovolně nahrazeny jinými, o stejných, případně
vyšších technických a kvalitativních parametrech



INVESTOR: Obec Kosičky, Košíčky 1, 503 65 Košíčky			
ZODP. PROJEKTANT: K. FIŠERA			MĚŘÍTKO: 1 : 200
VYPRACOVAL: K. FIŠERA			STUPEŇ PD: DÚS+DPS
DATUM: 09/2015	Číslo zak: 1256/46/2015	FORMÁT: 2x A4	Č. VÝKRESU D.1.4.7b-EL01
MÍSTO: k. ú. Kosičky		STAVEBNÍ ÚŘAD: Chlumec nad Cidlinou	
AKCE: KOMUNIKACE PRO CHODCE KOSIČKY PŘECHOD PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU			 KAREL FIŠERA ELEKTROSERVIS NOVÁ SKŘENĚŘ30 50401 NOVÝ BYDŽOV tel/fax. 495 493 790 IČO: 42268168 DIČ: CZ531013070
OBSAH:	SITUACE PŘECHODU		