

LEGENDA

VEDENÍ V SOUSTAVĚ TN-S, KABELY CYKY, DLE MOŽNOSTÍ A POVRCHŮ POD OMÍTKOU, V KONSTRUKCÍCH - V PODLAŽE, ... VÝVODY (ROZMÍSTĚNÍ, ... - MEZI BODY A,B,I,H,F) DLE POŽADAVKŮ knx@knx.cz. S OHLEDEM NA INTERIÉR A UMÝVACÍ PROSTORY.

ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 33 2000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51.

⊕ UZEMNĚNÍ CY6 (POSPOJENÍ NA HOP)


↖ VÝVODY INSTALACE S REZ. DÉLKOU

⊕ OVLÁDÁNÍ SPÍNÁNÍ VYBRANÝCH OBVODŮ OD STOLKU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (30 mA) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-3, V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, sp. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 559/18	 Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363
Ing. Miloš VÍT			
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ	Místo : JAROMĚŘ		
Investor : ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř			Zakázkové číslo 02PS/18a
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ V JAROMĚŘI - BUDOVA DRUHÉHO STUPNĚ - UČEBNA FYZIKY, CHEMIE			Účel projektu DPS
			Datum 02/2018
			Formát A4 Kopie
			Sch. 1.005
EL.INSTALACE - UČEBNY - 2.NP			Měřítko 1:75 Číslo výkresu E-01