

ROZVODNICE S DVEŘMI Z OCEL. PLECHU "Z" , min. 28 MOD (NIKA 432 x 330 x 88 - v. x š. x hl.)

ROZVODNICI, SBĚRNICE A VÝVODY OZNAČIT !

JMENOVITÝ PROUD : In = 32 A

KRYTÍ : IP 30 / 20

ROZVODNICE DLE : ČSN EN 60439-3 (35 7107)

TŘ. OCHR.: II

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, sp. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 559/18	Ing. Miloš VÍT ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363
Ing. Miloš VÍT			
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ	Místo : JAROMĚŘ		
Investor : ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř			Zakázkové číslo 02PS/18a
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ V JAROMĚŘI - BUDOVA DRUHÉHO STUPNĚ - UČEBNA FYZIKY, CHEMIE			Účel projektu DPS Datum 02/2018 Formát A4 Kopie Sch. 1.005
ROZVÁDĚČ UČEBNY - R-2.1			Měřítko - Číslo výkresu E-02

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM AUTORA A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU !