

Váš dopis zn.

Naše značka 17-04877 **B**

Václav Zídka

Vyřizuje Prachatická Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736008

E-mail prachaticka@vakna.cz

Datum 16.10.2017

Umístění přístřešku kontejnerů, Trubějov 303/1

p.p.č. 303/1 Trubějov

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu zpevněné plochy pro umístění nádob pro sběr tříděného odpadu v obci Trubějov.

S vydáním příslušného povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303.
2. V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu.
3. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
4. Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
5. Ovládací armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu.
6. Požadujeme provedení kontroly, u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů (R. Knapp, tel.: 491 419 333). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

Ing. Pavel Korda

Ing. Pavel Korda

vedoucí oddělení TPC

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Kladská 1521

547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1

POZNÁMKY:

1) záměrem je pouze zbudovat zpevňenou plochu ve vyznačeném území, nádoby na tříděný odpad budou volně umístěny na dlažbě, bez zakrytí přístřeškem.

303/17

27

303/1

303/13

9

20

303/1

38

303/17

o.j. 17-048773
v LÁČKOVĚ 16.10.2012
Pracoviště
vodomys a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar
547 01 Náchod, Kladská 1521
DIČ CZ48172928

(S1)

- DLAŽBA
- betonová dlažba 80/100 mm
 - kláděcí vrstva 4-8mm, popř. 2-5mm
 - 30mm
 - drčené kamenivo 8-16mm
 - 50mm
 - drčené kamenivo 0-63mm
 - hutněno po vrstvách 200 a 150mm
 - 350mm
 - štěrko-písk 0-8mm
 - zhutněná zemina

100mm

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
NOVA ZPEVNĚNÁ PLOCHA

X KOTVENÍ

LEGENDA

- TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL, CETIM
- NEPOUŽÍVANÝ TELEKOM. KABEL
- VEDENÍ PLYNU STL
- VEDENÍ SILNOPROUDU, PODZEMNÍ ČEZ
- VEDENÍ SILNOPROUDU, NADZEMNÍ ČEZ
- VEDENÍ SILNOPROUDU, ODBĚRATEL ČEZ
- OCHRANNE PÁSMA

Obec KRÁMOLINA
IČO 00273147
starostka: Jitka Kropáčková
Kramolna 172
54701 Náchod

PROJEKT/PROJECT

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY
TRUBEJOV

Trubejov
par.č.: 303/1

DOKUMENTACE PRO OHLAŠENÍ STAVBY

PRVNÍ PROJEKANT / FIRST DESIGNER

Ing. arch. Václav Zádka
Kramolna 186, 547 01 Náchod
tel. 777 155596
e-mail: v.zadka@seznam.cz

PRACOVNÍ DOKUMENTACE / ART DESIGNER

Ing. arch. Václav Zádka
Kramolna 186, 547 01 Náchod
tel. 777 155596
e-mail: v.zadka@seznam.cz

AUTOVYCH/CHIEF DESIGNER

Ing. arch. Václav Zádka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT / CHIEF ENGINEER

Ing. arch. Václav Zádka

KRESLA / ENGINEER

Ing. arch. Václav Zádka

DL / CONTENT

Ing. arch. Václav Zádka

KOORDINAČNÍ SITUACE

Trubejov parc. č.: 303/1

DATE / DATE	LISTOPAD/2017		PARAGRAF
STUPNĚ / STAGE	FORMAT / SIZE	2 x A4	
DOS	MĚRITÍ / SCALE		
ČÍSLO / NUMBER	1705	1 : 200	

C3