



DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1

k výběrovému řízení na stavební práce:

„Oprava střešní krytiny - MŠ Kramolna“

Zadavatel:

Obec Kramolna

se sídlem:

Kramolna 172, 547 01 Náchod

IČ:

00273147

zastoupen:

Jitkou Kropáčkovou, starostkou obce

mobil:

+420 491 428 934

e-mail:

info@kramolna.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

na základě "Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace " na akci "Oprava střešní krytiny – MŠ Kramolna" Vás žádáme o vysvětlení (upřesnění) položky č. 5 /R 71288803 Dod. podkladní pás živičný s lepícím páskem 502,69 m²/ . Z popisu není jasné a ani v TZ není o tomto podkladním pásu zmínka, o jaký materiál se jedná. S tím souvisí položka č. 24 /montáž podkladních pásů/, jakým způsobem bude podkladní pás k podkladu kotven (přibitím, lepením, přitavením). Proto žádáme o upřesnění specifikace podkladního pásu a vysvětlení jaký význam bude tento podkladní pás ve skladbě střechy plnit.

Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel k tomuto dotazu na položku č. 5 /R 71288803 Dod. podkladní pás živičný s lepícím páskem 502,69 m²/ uvádí, že v textu položky je chybně uvedeno "živičný", projekt navrhuje podkladní pás IKO Armourbase PRO PLUS s lepícím páskem, který bude v okrajových částech lepen tmelem, v ploše přitlučen. Tento podkladní pás je pojistnou hydroizolační vrstvou před montáží nové krytiny pro případ nepříznivého počasí.

V Kramolně, dne 18. 6. 2018



Jitka Kropáčková
starostka obce