

Ing. arch. Václav Zídka  
Kramolna 186  
547 01 Kramolna

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 27.08.2017

NAŠE ZNAČKA  
1094426916

VYŘIZUJE / LINKA  
Pavel / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Trutnov / 1.9.2017

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Přístřešek pro kontejnery Lhotky, p.č. 29, k.ú. Lhotky“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100), a podmínky uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení.
- Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.