

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)  
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"  
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování čl. 411.3.1.2  
automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2  
doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3  
V prostoru umýadel a dřezů je umývací prostor dle ČSN 332130 ed.3

stávající rozvaděč  
úprava  
místo napojení

čidlo topení T1 JYTY 2x1  
světlo CYKY-J 3x1,5 (čidla CYKY-J 5x1,5)  
topení T1 CYKY-J 3x2,5  
zásuvky Z1 CYKY-J 3x2,5

čidlo topení T2 JYTY 2x1  
topení T2 CYKY-J 3x2,5  
zásuvky Z2 CYKY-J 3x2,5

Legenda místností - osvětlenost

Č.M.	Název místnosti	Typ místnosti	Požadovaná osvětlenost	Oslnění UGRL	Rovno-měrnost	Podání barev -Ra
	WC muži	5.2.4	200lx	25	0,4	80
	WC ženy	5.2.4	200lx	25	0,4	80

LEGENDA



LED panel svítidlo SMD2835 40W 4000K 30000hod. IP20 595x595x9mm



stropní automatický snímač pohybu 1-1000Lx  
úhel 360st. IP40



potrubní ventilátor s doběhem 26W - dodávka ZTI



vývod ukončen krabicí + přímotopný konvertor  
1,25kW IP24 (izolací) výška - 0,4m nad podlahou



zásuvka 230V 16A IP20 s clonkami




světelný obvod číslo 1  
pořadové číslo svítidla 5




svorkovací krabice




světelné vedení CYKY-J 3x1,5



vedení k sensorům CYKY-J 5x1,5



zásuvkové vedení a vedení pro osušeeče CYKY-J 3x2,5



společné vedení (ve svazku)



fotoluminescenční tabulka ukazatel směru úniku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON),  
PODLE KTERÉHO JAKÉKOLIV KOPIROVÁNÍ, ČI DISTRIBUCE DÍLA TŘETÍM STRANÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU  
AUTORA JE NEZÁKONNÉ A TRESTNÉ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
Ing. Miloš Rouha	Karel Fišera	Karel Fišera	

INVESTOR	Obec Kosičky, Kosičky 1 503 65 Kosičky, IČ: 00268941
----------	---

MÍSTO AKCE	OÚ Kosičky, č. p. 1, 503 65 Kosičky st. p. č. 1, k. ú. Kosičky
------------	---

AKCE	<b>OÚ KOSIČKY - rekonstrukce sociálního zařízení</b>
------	--

OBSAH	<b>D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika EL. ROZVODY 1. NP</b>
-------	--



R-PROJEKT s.r.o  
Dr. M. Tyrše 109, 504 01  
Nový Bydžov CZ  
IČ: 275 54 350  
DIČ: CZ 275 54 350

EXPEDICE	1365/05/18
----------	------------

FORMÁT	2x A4
--------	-------

STUPEŇ	<b>DPS</b>
--------	------------

DATUM	02/2018
-------	---------

MĚŘÍTKO	1 : 50
---------	--------

ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
<b>EL-01</b>	