

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Výrobce:
Manufacturer: VODA CZ, Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové, Czech Republic

Výrobek:
Product: Čistírna odpadních vod
Waste water treatment plant

Typové označení:
Type of appliance: CLEANNY 8, CLEANNY 15, CLEANNY 20, CLEANNY 30, CLEANNY 40, CLEANNY 50

Zamýšlené použití:
Intended use: ČOV typu CLEANNY 8 - 50 jsou určeny k čištění splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů (rodinných domů, malých obcí, horských hotelů, kempů, motelů, čerpacích stanic pohonných hmot, malých průmyslových provozoven, apod.), které nelze napojit na veřejnou kanalizaci.

Systém posuzování stálosti vlastností:
System of assessment and verification of constancy of performance: System 3

Harmonizovaná norma: Harmonized standard: ČSN EN 12566-3+A1:2009

Notifikovaná osoba:
Notified Body: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Číslo: Number: 1015
Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, Czech Republic
vydala:
issued: Protokol o počáteční zkoušce typu č.
30-11225
Initial type test report № 30-11225

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification																								
stupeň výkonnosti (účinnosti) čištění při zkouškou zjištěném organickém denním zatížení BSK ₅ = 0,9 kg/den	BSK ₅ : 99% CHSK: 94% NL: 96%	ČSN EN 12566-3+A1:2009																								
Vodotěsnost (zkouška vodou)	Vyhověla normě																									
Pevnost v tlaku (vypočtená)	Vyhověla normě																									
Trvanlivost	Vyhověla normě																									
Kapacita čištění (jmenovitá hodnota)	<table><tr><th>CLEANNY 8</th><th>CLEANNY 15</th><th>CLEANNY 20</th><th>CLEANNY 30</th><th>CLEANNY 40</th><th>CLEANNY 50</th></tr><tr><td>2-8</td><td>9-15</td><td>16-20</td><td>21-30</td><td>31-40</td><td>41-50</td></tr><tr><td>0,12-0,48</td><td>0,54-0,9</td><td>0,96-1,2</td><td>1,26-1,8</td><td>1,86-2,4</td><td>2,46-3</td></tr><tr><td>0,5-1,8</td><td>2,0-3,4</td><td>3,6-4,5</td><td>4,7-6,8</td><td>7,0-9,0</td><td>9,2-11,3</td></tr></table>		CLEANNY 8	CLEANNY 15	CLEANNY 20	CLEANNY 30	CLEANNY 40	CLEANNY 50	2-8	9-15	16-20	21-30	31-40	41-50	0,12-0,48	0,54-0,9	0,96-1,2	1,26-1,8	1,86-2,4	2,46-3	0,5-1,8	2,0-3,4	3,6-4,5	4,7-6,8	7,0-9,0	9,2-11,3
CLEANNY 8	CLEANNY 15	CLEANNY 20	CLEANNY 30	CLEANNY 40	CLEANNY 50																					
2-8	9-15	16-20	21-30	31-40	41-50																					
0,12-0,48	0,54-0,9	0,96-1,2	1,26-1,8	1,86-2,4	2,46-3																					
0,5-1,8	2,0-3,4	3,6-4,5	4,7-6,8	7,0-9,0	9,2-11,3																					
<ul style="list-style-type: none">Kapacita (EO):Jmenovité organické denní zatížení (BSK₅):Jmenovitý denní průtok (Q_D):																										

Datum a místo vydání:
Date and place of issue: V České Skalici
1. 7. 2013
Jméno a funkce:
Name and function: aut. technik Jan Beran
jednatel společnosti VODA CZ

Podpis:
Signature: 