

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:	„Splašková kanalizace a ČOV pro obecní úřad, prodejnu a kabiny TJ k.ú. Dolní Brusnice“
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Obec Dolní Brusnice
Sídlo:	Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
IČ:	60153415
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Marcela Janáková, starostka
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_370.html

V zastoupení zadavatele Obec Dolní Brusnice a v souladu s Výzvou k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele e-mailem dne 31.1.2019.

DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Obracíme se na Vás jako na kontaktní osobu pro výběrové řízení pro výběrové řízení "Splašková kanalizace a ČOV pro obecní úřad, prodejnu a kabiny TJ k.ú. Dolní Brusnice" s dotazem na doplňující informaci. K ocenění položek na likvidaci stávajících jímek a septiku není dostatek podkladů. Není patrné, kde se nacházejí, jejich velikost. Není tedy známo kolik kalů se bude likvidovat, kolik se bude bourat konstrukcí a jakých? Jak jsou tyto konstrukce dostupné pro techniku apod.

ODPOVĚĎ

- v rámci stavby se budou likvidovat skružové jímky u obecního úřadu. Jedná se o 2 šachty ze skruží průměru 1,0 m hloubky cca 2,0 m. Předpokládaný odvoz kalu 3 m³ + vybourání skruží (cca 1,8 m³ betonu) a zasypání výkopkem ze stavby (4,5 m³). Jímky jsou přístupné pro mechanizaci i fekální vůz.



- 2.septik je u prodejny potravin – jedná se o obdélníkovou nádrž o rozměrech cca 2,8x1,35 x hl.2,0 m. K likvidaci na ČOV ve Dvoře Králové n. L. bude odvezeno cca 4 m³ kalu. Je potřeba vybourat cca 4,0 m³ betonu. A jámu po septiku zasypat výkopkem ze stavby (7,6 m³ zeminy). Do prostoru septiku je možné zajet mechanizací i fekálním vozem.



- Do výkazu výměr byl doplněn text v položce č.44 – o rozměry jímek a položka č. 46, ve které byl doplněn rozměr septiku.

D		OST	Ostatní		
44	K	001	Likvidace stávajících jímek u obecního úřadu (2 skružové šachty prům. 1 m, výšky 2 m)- vyvezení,rozbourání, zasypání	soub	1,000
45	K	002	Kontrola telekomunikačního vedení po provedení kanalizace	soub	1,000
46	K	003	Likvidace stávajícího septiku u prodejny potravin-2,8x1,35x2,0 m vyvezení kalu, rozbourání a zasypání	soub	1,000

V příloze Vám zasíláme **nový položkový rozpočet s opravenými položkami. Od dnešního dne platí tento nový rozpočet** (Příloha č. 6_Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr_OPRAVA_VZD č. 1.xlsx).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání obálek, takto:

Tímto se ruší platnost bodů „18. Místo a doba pro podání nabídek“ a „19. Místo a čas otevírání obálek“ a nahrazují se tímto novým zněním těchto bodů Zadávací dokumentace:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **19.2.2019 ve 13:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

Obecní úřad Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17
544 72 Bílá Třemešná

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adrese zadavatele, nebo osobně na adrese zadavatele, Obecní úřad, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 hodin, kromě posledního dne lhůty, kdy lze nabídky podat jenom do 13:00 hodin.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.

19. Místo a čas otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po konci lhůty pro podání nabídek dle předchozího odstavce, tj. dne:

19.2.2019 ve 13:10 hod na adrese zadavatele:

Obecní úřad Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17
544 72 Bílá Třemešná

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Hradci Králové, dne 2.2.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Příloha (samostatný dokument):

Příloha č. 6_Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr_OPRAVA_VZD č. 1.xlsx