

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Zateplení společenského domu v obci Bystré“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	OBEC BYSTRÉ
Sídlo:	Bystré 110, 518 01, Bystré
IČ:	00274763
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Leoš Ševc, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_386.html

V zastoupení zadavatele OBEC BYSTRÉ a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to vložním na profil zadavatele dne 12.2.2019.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

Dobrý den,

Prosíme o vysvětlení zadání akce a rozpočtu v následujících bodech:

DOTAZ 1:

V rozpočtu „VV - Zateplení společenského domu v obci Bystré“ v listu „01 - Uznatelné náklady - Zateplení objektu“, položku č. 123 D+M zábradlí fr. Oken 2 kusy a listu „02 - Neuznatelné náklady - Ostatní úpravy“, položku č. 242 D+M schodišťové madlo 1 kus. V zámečnických výrobcích odpovídá položce č. 123 zámečnický prvek s označením „ZB1“ a položce č. 242 odpovídá pouze menší část prvku „ZB3“.

Jak mají být oceněny ostatní zámečnické prvky uvedeny ve výpisu zámečnických prvků? Jakým způsobem mají být zámečnické prvky kotveny přes zateplovací systém?

Ve výpisu je uveden pouze nástřik a nikoli žárový zinek, platí toto řešení?

ODPOVĚĎ

Konstrukce nebudou žárově zinkovány ale budou opatřeny nátěrem RAL, Znění položky 242 je špatné, v této položce se mají oceňovat zámečnické výrobky ZB 2-4. Znění položky by mělo být „D+M schodišťových zábradlí a madel“ S poznámkou ZB 2-4. Co se týče kotvení skrz zateplovací systém, týká se to pouze zábradlí oken. Zábradlí bude kotveno přes ocelovou plotnu a ta pak bude obložena zateplovacím systémem.

DOTAZ 2:

V rozpočtu „VV - Zateplení společenského domu v obci Bystré“ v listu „02 - Neuznatelné náklady - Ostatní úpravy“ je položka č. 192 D+M kompletní sendvičová stěna podkroví (celá skladba vč. TiZn i sdk desky) 85,766 m².

Domníváme se, že pro transparentní nastavení podmínek zadávacího řízení, tak aby všichni uchazeči měli stejné výchozí podmínky a nedošlo k možnému pochybení (opomenutí započítat některé konstrukce) by bylo dobré vypracovat detailní výkaz výměr prací a dodávek pro zhotovení této konstrukce. Je toto možné dodat?

Pozn.: tato konstrukce není nestandardní a lze vytvořit výkaz výměr.

ODPOVĚĎ

Není nutné vyhotovovat detailní výkaz výměr tato konstrukce je popsána skladbou S5 - SENDVIČOVÁ STĚNA 2.NP.

Na základě dotazů uchazeče o veřejnou zakázku zadavatel upravil jeden z rozpočtů z Přílohy č. 6_Slepý položkový rozpočet [zadání], a to „VV - Zateplení společenského domu v obci Bystré.xlsx“ jak je dále uvedeno.

Tímto se ruší platnost následujících přílohy zadávací dokumentace:

„VV - Zateplení společenského domu v obci Bystré.xlsx“

Shora uvedený rozpočet se nahrazuje novým rozpočtem s tímto názvem:

„VV - Zateplení společenského domu v obci Bystréoprava.xlsx“

Upravený nový rozpočet je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastník do své nabídky vloží tento nový rozpočet.

2. Závěr

Na základě výše uvedených vysvětlení, která pouze upřesňují texty a vzhledem k tomu, že nedochází k žádným změnám výkazu výměr, projektové dokumentace ani ke změnám dalších zadávacích podmínek, se zadavatel rozhodl **neprodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím ani termín otevírání nabídek.**

Zadavatel považuje výše uvedená vysvětlení zadávací dokumentace za dostatečná.

V Hradci Králové, dne 13.2.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
zástupce zadavatele

Přílohy

1. Nový rozpočet, část Přílohy č. 6_Slepý položkový rozpočet [zadání] zadávací dokumentace s názvem:
„VV - Zateplení společenského domu v obci Bystře_oprava.xlsx“