

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	4.2016	první vydání
B	7.2017	vydání DPS

$\pm 0,000 = +240,00$ B.p.v
 $\pm 0,000 = +242,95$ B.p.v (SO-06)

vypracovali: Jitka Moravcová
zodpovědný projektant: Jitka Moravcová (ČKAIT 0601255)

 atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Sportovní park U Svatých

stupeň projektu: DUR+DSP+DPS
profesní část:

**POŽÁRNĚ
BEZPĚČNOSTNÍ
ŘEŠENÍ**

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko: ---

výkres:

D-03-3

Požárně bezpečnostní řešení
dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. - vyhláška o požární
prevenci
viz. § 41 vyhlášky
vyhl. 23/2008

Akce: Sportovní park U Svatých
Holohlavy

Investor : obec Holohlavy
Školní 35
503 03 Smiřice

Vypracoval: Jitka Moravcová
tel. 777940822



datum IV.2016

Předmětem požárně bezpečnostního řešení stavby je posouzení nových komunikací a úprava stávajících komunikací ve Sportovním parku U Svatých , v obci Holohlavý , pro potřebu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení .

Úprava komunikací je podmiňující pro návrh nových volnočasových aktivit .

Sportovní park U Svatých je přístupný odbočením ze stávající komunikace Na Lávkách ve dvou místech.

Jedno místo je v zatáčce - východní strana , kde je stávající odbočení se zpevněnou plochu pro kontejnery.
V tomto místě bude zřízena v délce cca 55m zpevněná pojízdná komunikace .

Povrchová úprava nové komunikace :
cca 20m souvislý kryt ze žulových kostek - šíře 3,3m a dále bude pokračovat s povrchem žulových kostek s mezerami - v šíři 3,7m .

Původní trasa této komunikace byla z nezpevněným povrchem .
Tato navrhovaná komunikace umožňuje pojezd požárních vozidel.

Podél navrhované komunikace ani kolem upravovaného parku se neřeší žádné oplocení.

Na tuto upravenou zpevněnou komunikaci dále navazuje stávající účelová komunikace k domu u trati. Tato komunikace není předmětem hodnocení.

Na zpevněné upravené ploše , vedle kontejnerů , je potom navrženo jedno parkovací místo pro invalidy .

Druhý sjezd do upravované plochy parku je před tratí na západní straně parku . Nově je zde navrženo místo pro parkování cca 4 osobních automobilů .
Dále potom pokračuje nový chodník do parku.

Uvnitř parkové plochy jsou pouze pochůzí chodníky .

Závěr

Úprava komunikací je posouzena dle platných pož. norem a předpisů .