



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP		
M.Č.	NÁZEV	OSVĚTLENOST Em
200	CHODBA	100 lx
201	ŠATNA	200 lx
202	WC MUŽI	200 lx
203	WC ŽENY	200 lx
204	ÚKLID	50 lx
205	WC INVALIDÉ	200 lx
206	SKLAD	200 lx
207	SPOLEČENSKÝ SÁL	300 lx
208	BAR	300 lx

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

VYPRACOVAL ing. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. Hajzler	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY ing. Ladislav Syrový	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO TOULOVCOVO NÁM. 1163 LITOMÝŠL	
					
KRAJ:		OBEC: Sediště			
INVESTOR: Obec Sediště					
Rekonstrukce a modernizace budovy Obecního úřadu č.p. 46 v Sedištích SO 01 Budova obecního úřadu F.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMÁT	4 A4
				DATUM	22.11.2010
				STUPEŇ	PP
				MÉRITKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	11-2010
Elektroinstalace 2NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				3-004	F.1.3.3