


Poznámka:

Je-li v dokumentaci uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce dodavatele stavby může být nahrazen i výrobkem či technologií jiného výrobce. Technické, kvalitativní i estetické vlastnosti však musí být shodné nebo lepší než u výrobku nebo technologie uvedené v projektu

VYPRACOVAL ing. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. Hajzler	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY ing. Ladislav Syrový	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO TOULOVCOVO NÁM. 1163 LITOMYŠL	
KRAJ:		OBEC: Sedliště			
INVESTOR: Obec Sedliště					
Rekonstrukce a modernizace budovy Obecního úřadu č.p. 46 v Sedlístích SO 01 Budova obecního úřadu F.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMÁT	
				DATUM	22.11.2010
				STUPEŇ	PP
				MĚŘITKO	
				ZAK.ČÍSLO: 11-2010	
Rozváděč RE				ARCHIVNÍ ČÍSLO 3-004	Č.VÝKRESU F.1.3.4



Rozváděč:

Poloha:

Stupeň krytí:

Dveře: Vnější rozměry: (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry: (Šířka x Výška)

Výklenek: (Šířka x Výška x Hloubka)

Podstavec:

Vnitřní členění:

Konstrukte:

POD omítkou (3-dílný systém)

IP30

Plechové plné s 1-bodovým otočným zámek, jednokřídlé

635 x 1060 x 247 mm

520 x 950 mm

610 x 1035 x 240 mm

Žádný

Jeden rám šířky 520mm.

Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.

Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrůvých van) 6 (modulů 144).

