


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP		
M.Č.	NÁZEV	OSVĚTLENOST Em
101	ZÁVĚTRÍ	100 lx
102	CHODBA	100 lx
103	KNIHOVNA	500 lx
104	KANCELÁŘ	500 lx
105	ZASEDACÍ MÍSTNOST	500 xl
106	ÚKLID	100 lx
107	SPISOVNA	200 lx
108	WC	200 lx
109	WC INVALIDÉ	200 lx
110	SKLAD	200 lx
111	WC OBCHOD	200 lx
112	ÚKLID	100 lx
120	SKLAD PRODEJNY	200 lx
121	PRODEJNA	300 lx
122	KANCELÁŘ+ŠATNA	500 lx

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

VYPRACOVAL ing. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. Hajzler	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY ing. Ladislav Syrový	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO TOULOVCOVO NÁM. 1163 LITOMYŠL	
					
KRAJ:		OBEC: Sediště			
INVESTOR: Obec Sediště					
Rekonstrukce a modernizace budovy Obecního úřadu č.p. 46 v Sedištích SO 01 Budova obecního úřadu F.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky				FORMÁT	4 A4
				DATUM	22.11.2010
				STUPEŇ	PP
				MĚŘITKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	
Elektroinstalace 1NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				3-004	F.1.3.2