

Tabulka místností rozšířená 1.NP			
Č.	Název místnosti	Č.	Název místnosti
100	ZÁVĚTRÍ	108	WC
101	CHODBA	109	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
102	KNIHOVNA	110	SKLAD
103	KANCELÁŘ	111	WC OBCHOD
104	ZASEDACÍ MÍSTNOST	112	ÚKLIDOVÁ KOMORA
105	KUCHYŇSKÝ KOUT	120	SKLAD PRODEJNY
106	ÚKLIDOVÁ KOMORA	121	PRODEJNA
107	SPISOVNA	122	KANCELÁŘ + ŠATNA


LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- S ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
- A ROZVODY STA
- Z ROZVODY EZS
- T ROZVODY TELEFON

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:

- S datový rozvaděč 19"
- S zásuvka datová 2x RJ45, cat.6
- A STA elektroinstalační krabice
- Z EZS ústředna
- Z EZS ovládací klávesnice
- Z EXP EZS koncentrátor
- Z EZS - PIR vějíř
- Z EZS - magnetický detektor-kontakt-spínač
- Z EZS - siréna venkovní
- Z EZS - detektor úniku plynu

**POZNÁMKA:**  
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.  
PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBRS.  
PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:  
- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘÍŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
-SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
-OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV  
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI ELEKTRO SILNOPROUD.

Kreslil:	BULENA PETR		<div>CTI SYSTEMS s.r.o.</div> <div>Dolní 222, 565 01 Choceň</div> <div>IČO: 25922700</div> <div>tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctisystems.cz</div>		
Zpracoval:	BULENA PETR				
Technická kontrola:	ING. S. MARHOLD				
Zodp. projektant:	ING. S. MARHOLD				
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: SVITAVY				Obec: SEDLIŠTĚ
Investor:	OBEC SEDLIŠTĚ				
Akce:	<b>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBE CNÍHO ÚŘADU Č.P.46 V SEDLIŠTÍCH</b>		Stupeň:	DSP	
Objekt:	<b>F.1.4.h. ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ</b>		Zak. č.:	255/10	
			Arch. č.:	255/10	
			Datum:	11/2010	
Obsah:	<b>PŮDORYS 1.NP</b>		Formát:	6A4	
			Měř.:	<b>1:50</b>	Číslo příl. výkresu: <b>F.1.4.h.2</b>
			Kóty:		