

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Obec Sedliště
Sídlo:	Sedliště, 570 01 Sedliště 46
IČ:	00277347
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Pavel Novák, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, stepan@cep-rra.cz ,
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_386.html

V zastoupení zadavatele Obec Sedliště a v souladu s článkem 12 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace (dále také VZD), a to na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku, kterou podali oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to e-mailem ze dne 29.3.2019. **Zadavatel uvádí, že tyto dotazy byly doručeny po lhůtě. Přesto se rozhodl na ně odpovědět.**

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Ve stavební části rozpočtu u položky č. 317 nesouhlasí výměra montáže (4,199 m²) s výměrou dodávky dle položky č. 320 (130,0406 m²)

ODPOVĚĎ

Položka č. 317 (výměra montáže podlahy) musí být navýšena. Má být 4,2 + 120,84 = 125,04 m².

Vzhledem k úpravě položky č. 317 je v příloze tohoto vysvětlení (samostatný soubor) vložena část položkového rozpočtu s názvem „Výkaz výměr SO01 1 Pol - OPRAVA.xlsx“.

Tento nový „Výkaz výměr SO01 1 Pol - OPRAVA.xlsx“ nahrazuje plně list „SO01 1 Pol“ v položkovém rozpočtu „Slepý položkový rozpočet a výkaz výměr OU č.p. 46 v Sedlištích“ ze zadávací dokumentace a bude v nabídkách dodavatelů.

DOTAZ 2:

Ve stavební části rozpočtu u montážních položek č. 262, 263 a 266 chybějí položky dodávek jednotlivých dřevěných výrobků a tím pádem i jejich specifikace.

ODPOVĚĎ

Materiálová položka k položce č. 262 je položka č. 266 a k položce č. 263 je materiálová položka č. 300. Obložení stěn je doporučeno z dýhovaných panelů (popřípadě z překližky multiplex) a odstínem odpovídá podlaze. Upevnění ke stěně je provedeno na dřevěném podkladovém roštu. Akceptujeme nabídku roštu z jiného materiálu, je-li to technologicky nutné.

DOTAZ 3:

Ve stavební části rozpočtu č. pol. 159 a v PD je navržena skleněná stříška o rozměrech 2,4 x 7,1m. Dle dodavatelů těchto výrobků není možné a ani bezpečné takto rozměrnou stříšku v této variantě uložení dodat. Maximální doporučená šířka skla je podle nich 1,5m. Je možné uvažovat o této variantě nebo se musíme držet neerealizovatelného návrhu v PD?

ODPOVĚĎ

Na obdobný dotaz bylo již odpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Z bezpečnostních důvodů akceptujeme i dělený rozměr stříšek.

DOTAZ 4:

Prosíme o bližší specifikaci k plastovým shrnovacím stěnám (v tabulce dveří č. 03P a 04P). Kvůli velmi obecnému popisu jsou mezi poddodavatelskými nabídkami ohromné cenové rozdíly.

ODPOVĚĎ

Shrnovací dveře 03P a 04P budou dvoukřídlé s madlem s magnetem, odstín imitace dřeva odpovídající odstínu interiérových dveří, prosklení 2 až 3 řady, výška je možná 250 – 256 cm – akceptujeme možnost úpravy výšky stavebního otvoru.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě výše uvedených vysvětlení, a vzhledem k tomu, že dochází k minimální změně pouze u jedné položky rozpočtu, se zadavatel rozhodl **neprodloužit lhůtu pro podání nabídek** a tím ani termín otevírání nabídek.

Zadavatel považuje výše uvedená vysvětlení zadávací dokumentace za dostatečná.

V Hradci Králové, dne 1.4.2019

.....
Mgr. Pavel Štěpán
zástupce zadavatele

Příloha (samostatný soubor)

Příloha č. 1 ... Výkaz výměr SO01 1 Pol - OPRAVA.xlsx