

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Veřejná zakázka: Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník

Zadavatel: Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884

Zadavatel obdržel tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

Ve výkazu výměr chybí základové patky pro lávku (zemní práce, beton, výztuž).

Odpověď:

V soupisu prací v SO 01a byly doplněny zemní práce pro zákl. patky:

- nové položky 247 a 248 a upravené položky 3-8
- doplněny zákl. patky beton a bednění – položky 244-246
- doplněna výztuž zákl. patek – položka 254

Dotaz č. 2)

Ve výkazu výměr zřejmě chybí kontaktní difúzní a pojistná folie v provětrávané fasádě.

Odpověď:

V soupisu prací v SO 01a byla doplněna D+M kontaktní difúzní a pojistná folie – položka 249 a 243

Dotaz č. 3)

Ve výkazu výměr chybí příplatek za vyztužení mazanin polypropylenovými vlákny a míra vyztužení:

S1.02	Int	70	podlahová úprava / krytina viz. P poloplastifikovaná betonová mazanina CP300, svařovaná Kari 100/100/4, armovaná polypropylenovými vlákny, dilatovaná, rovinnost dle ČSN 74 4505, strojně hlazená
podlaha 1.np		-	podlahové vytápění, montážní lišty, viz. UT
vytápěná / nevytápěná viz. UT		30	systémová izolační deska z EPS 150 a reflexní folii potisknutou rastrem, celoplošně lepené do tmelu
		100	stávající ocelobetonová deska do VSŽ, stávající I260 / stávající betonová mazanina - podlaha na terénu
		50	SDK podhled GKF15 na nosném roštu, penetrace, 2x malba zářivě bílá

55	K	612 R-03	Poloplastikovaná betonová mazanina CP300 , svařovaná KARI 100/100/4, dilatovaná , strojně hlazená	m3	9,260
56	K	612 R-04	Poloplastikovaná betonová mazanina CP400 , svařovaná KARI 100/100/6, dilatovaná , strojně hlazená	m3	1,720

Odpověď:

V soupisu prací v SO 01a byl doplněn příplatek za vyztužení mazanin PP vlákny – položka 241

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace považuje za změnu zadávací dokumentace dle § 99 odst. 2 zákona. Z tohoto důvodu přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **15. 7. 2019 do 10:00 hod.**

Otevírání obálek pomocí elektronického nástroje se uskuteční dne 15. 7. 2019 v 10:00 hod.

V Novém Hrádku dne 8. 7. 2019

Zpracoval: Ing. Jan Tomek

Přílohy:

1) Soupis prací_rev.8.7.