

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	“ Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – dodávky vybavení II “
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín
Sídlo:	Husitská 1695, 509 01 Nová Paka
IČ:	70947384
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda
Telefon:	+420 499 420 407
E-mail:	fryda@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_464.html

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu od účastníka:

Dotaz č. 1:

Dobrý den

Žádáme Vás tímto na akci : Stavební úpravy 2.ZŠ Husitská - Dodávka – aula.

O přesnou specifikaci : **strojní technologie** – (výpis materiálu a práce). Podle současného výpisu není nikdo schopen zakázku ocenit – viz příklad :

31-M Montáže strojů tvar. a obráběcích
1. PÓDIUM

Pol3	<i>-nosná ocelová konstrukce s překližkovou podlahou multiplex 40mm. Přístupové schody se zábradlím, -montáž zařízení</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>

K tomu jsou přiloženy nejasné výkresy- špatně okótované atd. .

Předem Vám děkuji

Odpověď zadavatele:

Tento dotaz k podiu je už předmětem výrobní dokumentace, kterou si zpracovává zhotovitel.

- jeviště musí mít normově 250 kg/m²(je v PD), tedy dávají se např. překližky či bidesky 40 mm ,
- zapuštěné hlavy šroubů pr. cca 8mm ,
- ocel.kce bude natěr základní + vrchní černý mat.
- Zábradlí je pouze trubkové madlo pr.35 mm a dva sloupky.
- OK jsou jakl 80/40/6 mm-vodorovné a svislé 40/40/6 mm

Výrobní dokumentace má být oceněna v pol. č. 1 (objektu č. 5 - vedlejší náklady) výkazu výměr AULY

Závěr:

Tímto vysvětlením a zpřesněním požadavků zadavatele, se žádným způsobem nemění ani nedoplňuje znění zadávací dokumentace, které by mělo vliv na rozsah požadovaného předmětu plnění či změnu okruhu potenciálních dodavatelů. Proto veškerá ustanovení výzvy k podání nabídek včetně termínu pro podání nabídek zůstávají v platnosti a beze změn.

V Hradci Králové, dne 10.10.2019

Ing. Jiří Frýda
oprávněná osoba zástupce zadavatele