


přívod z řídící jednotky osvětlení



TYPOVÁ SKŘÍŇ TK-PC 1818-9m  
 rozměr: 182x180x90mm  
 krytí: IP66  
 osazení:  
 ovl.tlačítka XB5AA31 = 4ks  
 v čelním krytu zhotovit otvory  
 průměru 22,3mm  
 +vývodka pro přívod  
 nosná lišta TK NS35-144  
 řadové svorky RSA1,5 A + konc.svěrky RSA L35  
 značení štítky-název upřesní investor  
 propojení dle schématu  
 shodné pro všechny skříně OS1-4

				Datum	X/2019	Investor:  BOHEMIA RINGS s.r.o Zámorsk č.p. 10 565 43 Zámorsk	Zodp.projektant: <i>Vladimír Loučný</i> Kežmarská 529 563 01 Lanškroun	Název výkresu:  OS1-4 OVL.SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ  způsob instalace a zapojení	Projekt: ENERGETICKÉ ÚSPORY VÝROBNÍCH HAL I,II,III - BOHEMIA RINGS s.r.o.				
				Kreslil	VI.Loučný				Zakázka číslo: PK-19-1007B		Výkres číslo: D.1.4.E.2.5		List 1
				Kontr.									
Revize	Změnil	Datum	Podpis										z 1

A horizontal bar divided into 8 equal segments, numbered 1 through 8 from left to right.