

Váš dopis zn.

Naše značka 19-01859

Vyřizuje Korda Pavel

Telefon +420 491 419 255

GSM brána +420 606 736 008

E-mail korda@vakna.cz

Datum 25.04.2019

Ing. Tomáš Matěj

Kostelecká 1822

547 01 Náchod

žádost - existence Kramolna

s.p.č. 125 Kramolna, p.p.č. 3/2 Kramolna, p.p.č. 3/4 Kramolna

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. – vodovod, kanalizace a požární hydrant.

Před zahájením projekčních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit. Vytýčení vodovodu zajistí p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Petr tel: 602 105 898.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu opěrné zdi a zpevněných ploch.

Toto vyjádření je vydáno pro projekční účely a nelze použít pro vydání rozhodnutí či jiného správního úkonu dle Zákona č. 183/2006/Sb.

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení. V PD budou zpracovány příslušné podmínky VaK Náchod, a.s.

Nesouhlasíme s napojením dešťových vod do veřejné kanalizace, dešťové vody je nutné likvidovat vsakem nebo jiným způsobem.



Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1 x situace sítí

Měřítko 1 : 500

0 5 10 15 20m

Informativní zákres k č.j. 19-01859

Vodovod

Kanalizace

V Náchodě 25.04.2019

Horák

Projekt a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar
Náchod, Kladská 1521
748172928

-121
čp.21

VOD. PŘÍPUSKA

-176
čp.170

3/1

-65

3/4

VOD. PŘÍPUSKA

-125
čp.145

3/2

-13
čp.60

-15/2
čp.86

-15/1
čp.33

-14
čp.51

$Q = 6 \text{ l/s}$
 $M_{\text{ce}} = 0,23 \text{ MB}$

$M_{\text{dw}} = 0,05 \text{ MB}$

4/1

-220
čp.238

4/2

