

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	<b>„Přístavba a nástavba 3. patra školní budovy ZŠ Sion, vybudování odborných učeben, multifunkčního sálu a venkovních zpevněných ploch“</b>
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
Sídlo:	Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové
IČ:	75015820
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Denis Doksanský, výkonný ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Štěpán, <a href="mailto:stepan@cep-rra.cz">stepan@cep-rra.cz</a> ,
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_548.html">https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_548.html</a>

V zastoupení zadavatele Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové a v souladu s článkem 12 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.5.2020.

## 1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE

### DOTAZ 1:

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vysvětlení příp. doplnění zadávací dokumentace.

Zámečnické prvky Z01, 02, 29, 30, 32, 33 jsou zadány souborem nebo ks bez blíže specifikovaného množství (chybí rozměry nebo hmotnosti). Na toto zadání nelze určit reálně porovnatelnou cenu. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k prvkům Z01, 02, 29, 30, 32, 33.

Děkuji

### ODPOVĚĎ 1

Zadavatel uvádí následující doplnění specifikace prvků:

Z01 - konstrukce z uzavřených profilů bude svařovaná skrytá v sdk příčce, kotvená do nosných konstrukcí u podlahy a stropu. Na konstrukci budou připraveny kotevní desky pro osazení tabule. Celková hmotnost konstrukce 180 kg

Z02 - konstrukce z uzavřených profilů bude svařovaná skrytá v sdk příčce, kotvená do nosných konstrukcí u podlahy a stropu. Na konstrukci budou připraveny kotevní desky pro osazení tabule. Celková hmotnost konstrukce 180 kg.

Z29 - jedná se o pomocnou konstrukci na vynesení dřevěné stěny, hmotnost jedné konzole je 10 kg (celkem 8 ks). Materiál bude opatřen základní a vrchním nátěrem v antracitové barvě. Přesný tvar bude koordinován s dřevěnou stěnou.

Z30: Jedná se o prodloužení výtahové šachty. Konstrukce bude z válcovaných L profilů svařených do příhradové konstrukce. Budou obsahovat styčnickové plechy na ukotvení vodících kolejnic na výtahu. Bude opatřena základním a vrchním nátěrem. Hmotnost konstrukce 350 kg.

Z32 + 33: Jedná se o dvířka o velikosti 1,5x1,5 m dvoukřídlá. Budou mít bezrámový rám (skrytý), křídla budou také v provedení bezrámového rámu (skrytý rám), váplň bude v jednom líci navazovat na okolní konstrukce. Otevírání bude na zámek. Váplňové desky budou z SDK desek.

## **2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Na základě výše uvedených upřesnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto:**

Tímto se ruší platnost bodu „20. Místo a doba pro podání nabídek“ a nahrazuje se tímto novým úplným zněním:

### **20. Místo a doba pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.5.2020 v 10:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-ZAK na adrese [https://zakazky.cep-rra.cz/profile\\_display\\_548.html](https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_548.html) (dále jen: „elektronický nástroj zadavatele“).

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.**

V Hradci Králové, dne 14.5.2020

.....  
Mgr. Pavel Štěpán  
oprávněná osoba zástupce zadavatele