



VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1

1/ Identifikace zadavatele

Název zadavatele: BOHEMIA RINGS s.r.o.
Sídlo: 565 43 Zámorsk 10
IČ / DIČ: 49685643 / CZ49685643
Profil zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_155.html
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Řeháková
Telefon: +420 702 221 484
E-mail: marcela.rehakova@bohemiaring.cz

2/ Název zakázky

Revitalizace hlavního osvětlení

3/ Vysvětlení zadávacích podmínek a jejich změny nebo doplnění

Zadavatel podává vysvětlení k zadávacím podmínkám pro zakázku „Revitalizace hlavního osvětlení“.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytnuté zadavatelem:

Zadavatel opravuje chybně definovaný technický parametr v části přílohy č. 2 zadávacích podmínek – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), kde ve SO O.2 Obměna areálového osvětlení je u položky č. 2 chyba:

| | | | |
|---|---|----------|--|
| 2 | K | MR75Was2 | Osvětlení areálu - LED venkovní svítidlo s max. příkonem 70W, užitný tok min. 150 lm/W , teplota 4000 K s tolerancí 5%, Ra min. 70, není tvořeno COB čipy, distribuce světla pomocí optického systému, provozní teplota -40 až +50 °C, teplotní ochrana |
|---|---|----------|--|

Správné vymezení předmětu zakázky v této části je:

| | | | |
|---|---|----------|--|
| 2 | K | MR75Was2 | Osvětlení areálu - LED venkovní svítidlo s max. příkonem 70W, užitný tok min. 140 lm/W , teplota 4000 K s tolerancí 5%, Ra min. 70, není tvořeno COB čipy, distribuce světla pomocí optického systému, provozní teplota -40 až +50 °C, teplotní ochrana |
|---|---|----------|--|



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Při přípravě zpracovatel výkazu výměr chybně uvedl požadavek na užitný tok v hodnotě min. 150 lm/W, správně má být ale min. 140 lm/W, tak jak je uvedeno v ostatních částech technické dokumentace. Opravená hodnota je nyní definována správně.

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr (příloha č. 2 zadávacích podmínek), kterým bude nahrazen původně příložený.

Zadavatel požaduje plnění dle výše uvedené opravy, ostatní minimální technické parametry definované v ZD a ostatní podmínky na plnění zakázky definované v ZD zůstávají beze změn.

4/ Odůvodnění a vliv na lhůtu pro podání nabídek

Zadavatel podává doplnění zadávacích podmínek na základě svého rozhodnutí, bez předchozí žádosti účastníka. Zadavatel po zahájení výběrového řízení zjistil vlastní chybu v definici technických parametrů předmětu plnění, kterou se rozhodl opravit.

Povaha zadavatelem poskytnutého vysvětlení nemá charakter změny zadávacích podmínek, jedná se pouze o narovnání formální (administrativní) chyby v zadávací dokumentaci, která nemá vliv na okruh možných dodavatelů, z toho důvodu **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Zámrsku dne 15.10.2020

Za zadavatele:

BOHEMIA RINGS s.r.o.
165 43 Zámorsk č.p.10 (33)
IČ: 496 85 643
DIČ: CZ49685643

Ing. Marcela Řeháková

projektový manažer investic / kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky