



# VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

## 2

### 1/ Identifikace zadavatele

Název zadavatele: BOHEMIA RINGS s.r.o.  
Sídlo: 565 43 Zámorsk 10  
IČ / DIČ: 49685643 / CZ49685643  
Profil zadavatele: [https://zakazky.cep-rra.cz/profile\\_display\\_155.html](https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_155.html)  
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Řeháková  
Telefon: +420 702 221 484  
E-mail: marcela.rehakova@bohemiaring.com

### 2/ Název zakázky

Revitalizace hlavního osvětlení

### 3/ Vysvětlení zadávacích podmínek a jejich změny nebo doplnění

Zadavatel podává vysvětlení k zadávacím podmínkám pro zakázku „Revitalizace hlavního osvětlení“ na základě dotazů účastníka.

Dotaz účastníka		Odpověď zadavatele
1	Je nutné při podání nabídky předložit i světelně technický výpočet s prokázáním splnění požadavků na osvětlenost jednotlivých hal?	Ano, tento výpočet má být součástí nabídky účastníka (dodavatele). Požadavek na poskytnutí LDT dat pro ověření světelně technického výpočtu zadavatelem vyplývá z parametrů LED svítidel pro výrobní a skladové prostory, viz Technická zpráva (Revitalizace hlavního osvětlení), bod č. XXV kapitoly Technické parametry LED svítidla pro výrobní a skladové prostory.  Po realizaci zakázky bude v rámci převzetí díla vyžadováno průkazné měření intenzity osvětlení, viz Technická zpráva (Revitalizace hlavního osvětlení), bod č. XXIV kapitoly Technické parametry LED svítidla pro výrobní a skladové prostory.
2	Pokud ano, tak jaké přesné hodnoty osvětlenosti se má docílit?	Požadavek na hodnotu intenzity osvětlení ( $E_m$ ) při zohlednění koeficientu údržby a hodnot odraznosti jednotlivých ploch dle vzorového světelně technického výpočtu je u všech nasvětlovaných ploch min. 300 lx, což splňuje požadavky ČSN EN 12 464 - 1. Obvody nasvětlovaných ploch jsou znázorněny zelenou barvou ve



		výkresové dokumentaci D.1.4.E.2.1) Elektroinstalace – půdorys hala I a II a D.1.4.E.2.2) Elektroinstalace – půdorys hala III a rozměry nasvětlovaných ploch jsou součástí světelně technického výpočtu v Technické zprávě (Revitalizace hlavního osvětlení). Uvedená okrajová zóna (1,5 m) platí pro celou halu, nikoli samotné nasvětlované plochy a do výpočtu se tedy nezahrnuje.
3	Bude tento výpočet předmětem hodnocení splnění technických požadavků VŘ?	Účastníkem předložený výpočet bude posuzován ve smyslu splnění technických požadavků na plnění zakázky. Hodnotícím kritériem je při splnění všech podmínek uvedených v zadávací a technické dokumentaci pouze nabídková cena.

Zadavatel upravil v zadávací dokumentaci bod i) v kapitole 8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, kde vymezil na jednom místě všechny povinné součásti obsahu nabídky.

K dalším změnám v zadávací a technické dokumentaci nedochází.

#### 4/ Odůvodnění a vliv na lhůtu pro podání nabídek

Zadavatel podává vysvětlení zadávacích podmínek na základě předchozí písemné žádosti účastníka.

Povaha zadavatelem poskytnutého vysvětlení nemá charakter změny zadávacích podmínek, jedná se pouze o vysvětlení parametrů nabídky, které byly v zadávací dokumentaci již obsaženy, a proto nemá zadavatelem poskytnuté vysvětlení vliv na okruh možných dodavatelů, z toho důvodu **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Zámrsku dne 26.10.2020

Za zadavatele:

**BOHEMIA RINGS s.r.o.**  
165 43 Zámorsk č.p.10 (33)  
IČ: 496 85 643  
DIČ: CZ49685643

Ing. Marcela Řeháková

projektový manažer investic / kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky