

Tabulka požárních klapek

Strojovna VZT - místnost č.	Zař.číslo	Název zařízení	Přívod	Odvod
S201	SV-201 (vč.SV-202 a SV-203)	Lisovna	stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn	stávající pod stropem ve výrobní hale 1ks - bude zrušena, nová bude osazena ve strojovně VZT těsně nad podlahu + protipožárně doizolována
	SV-204 (vč.SV-205 a SV-206)	Lisovna	stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn	stávající pod stropem ve výrobní hale 1ks - bude zrušena, nová bude osazena ve strojovně VZT těsně nad podlahu + protipožárně doizolována
Q402	SV-301	Míchárna	stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny VZT do míchárny - zůstane beze změn	-
K203	SV-210	Brusárna	NE	-
	SV-211	Brusárna	NE	-
J207	SV-101 (vč.SV-102 a SV-103)	Diskové brzdy DB	NE	NE
	SV-104	Diskové brzdy DB	NE	-
	SV-409	DB - šatna č.9	stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny - zůstane beze změn	-
	SV-411	DB - šatna č.7 až 11	stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny - zůstane beze změn	-
I301	SV-105	Diskové brzdy DB nové	stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn	-
	SV-106	Diskové brzdy DB nové	stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn	-
	SV-107	Diskové brzdy DB nové	stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn	-
	SV-406	Nová hala DB - šatna č.6	NE	-
J303	SV-410	Brusárna - šatna č.10	NE	-
R212	SV-212	Předlis (+šatny 2, 3 a místři)	stávající 1ks - zůstane beze změn	-
E109	SV-406	Nová hala DB - šatna č.6	NE	-