

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	<b>„Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Federal-Mogul Friction Products a.s.
Sídlo:	Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	45534144
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Jiří Heger, MBA., předseda představenstva a Ing. Karel Lochman, člene představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda, <a href="mailto:fryda@cep-rra.cz">fryda@cep-rra.cz</a> ,
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html">https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html</a>

V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

## 1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

### DOTAZ 1:

K výběrovému řízení „Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“ si dovoluujeme vnést tyto dotazy:

1. Ve výkazu MaR, pol. Č. 518 musí uchazeč nacenit položku názvem „rozšíření stáv. centrály BMS Promotic o 800 datových bodů“. Žádáme o informaci, který subjekt byl dodavatelem stávající centrály BMS Promotic u zadavatele.
2. Stupeň projektové dokumentace, na kterou se v rámci VŘ soutěží, je označena jako „Projekt pro provádění stavby“. V rámci tohoto stupně by již měly být hotovy takové detaily, aby šlo stavbu dle takové projektové dokumentace zrealizovat. Součástí projektové dokumentace však není např. řez odvodu spalin jednotlivých kotlen. Uchazeči tak u odvodu spalin nemohou znát výšku komínů a domníváme se, že při takovémto stupni PD by výkaz výměr měl obsahovat větší detail, než položku „Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma.“. Žádáme proto o zveřejnění chybějících výkresů (zejména řezů) odvodu spalin a upravení výkazu výměr z kompletů na reálné délky a dimenze.
3. Žádáme o zveřejnění projektové dokumentace – část stavební. Ve výkazu výměr má stavební část svůj list, ale k této části zcela chybí projektová dokumentace. Uchazeči tak např. nemohou řádně nacenit pol. Č. 41 „Dod., osazení a montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových kompletizovaných požárních, do ocelové zárubně ( vč.zár. ), š. 1100 mm“, protože není uveden požadavek na požární odolnost.“, stejně tak bez popisu v technické zprávě nelze určit, k čemu se některé položky (např. pol. č. 45-46) stavební části vztahují.

## **ODPOVĚĎ 1**

Ad1) Dodavatelem stávající centrály BMS Promotic byla spol. MICROSYS s.r.o., Travičská 845/21, 703 00 Ostrava-Vítkovice, e-mail: [microsys@microsys.cz](mailto:microsys@microsys.cz), [www.promotic.eu](http://www.promotic.eu)

Ad2) V rámci přípravy PDPS nebyly tyto výkresy zpracovány a nejsou tedy k dispozici. Zadávací dokumentace nechává návrh odvodu spalin na uchazečích a požadujeme tímto, že „Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma.“

Ad3) Samostatná projektová dokumentace stavební části k dispozici není (nebyla zpracována). Jedná se o protipožární dveře do strojovny VZT č.I301, šířka 1100 mm s odolností 60 minut.

Položka č. 41 - jedná se o protipožární dveře do strojovny VZT č.I301, šířka 1100 mm s odolností 60 minut. U položek č. 45-46 se jedná o výmalbu dotčených místností.

## **2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Na základě výše uvedených upřesnění a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, neboť podané vysvětlení je zpřesňujícího charakteru, které žádným způsobem nemění již předem stanovené zad. podmínky.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají také beze změn.**

V Hradci Králové, dne 29.4.2021

.....  
Ing. Jiří Frýda  
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Příloha: Mapka rozdělení na požární úseky.pdf