



Veřejná zakázka:

„KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“



Profesionálové

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka

„KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“

zadávana formou otevřeného řízení v souladu s ustanovením § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Město Libáň

se sídlem: náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň
IČ/DIČ: 00271748/ Z00271748
zastoupen: Jaromírem Příbylem, starostou města
mobil: +420 774 999 569
e-mail: starosta@mestoliban.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:



Veřejná zakázka:

„KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“



Profesionálové

Dotaz č. 1:

Dobrý den.

Procházel jsem si PD a výkaz výměr a narazil jsem na to, že se má část potrubí dodávat PVC hladká SN 8 a část UR2 SN 16 korug., ale ve výkazu výměr není řešen přechod mezi potrubím, kde se bude muset osadit přechodka z hladkého potrubí na korugované. Bylo by tedy možné ocenit PVC hladké SN 12 místo korugovaného potrubí a tím by se nemusel řešit tento přechod. Popřípadě Vás žádám o doplnění přechodu do výkazu výměr. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že kanalizační přípojka bude provedena z materiálu KG SN 8 a napojena bude na korungovanou odbočku, která je součástí dodávky kanalizačního řadu a svým provedením umožňuje napojení potrubí SN8 bez přechodky. Kanalizační přípojka bude v celé své délce provedena z potrubí KG SN8.

V Hradci Králové, dne 19. 05. 2021

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci