

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	<b>„Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Federal-Mogul Friction Products a.s.
Sídlo:	Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	45534144
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Jiří Heger, MBA., předseda představenstva a Ing. Karel Lochman, člene představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda, <a href="mailto:fryda@cep-rra.cz">fryda@cep-rra.cz</a> ,
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html">https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html</a>

V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

## **1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE**

### **DOTAZ 1:**

Dobrý den, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v odpovědi č. 3 je uvedeno, že je možné použít jinou variantu řešení kotlů při zachování základních požadavků a budou-li mít obdobné nebo i lepší parametry, za splnění emisních a hlukových parametrů.

Dotaz:

Rádi bychom navrhli alternativní řešení skladby kotlů s těmito parametry:

Stacionární plynový kondenzační kotel

Spalovací komora z nerezové oceli

Jmenovitý výkon zemní plyn 80/60°C 150-743 kW

Provozní teplota max 95°C

činnost kotle při 80/60 °C a plném výkonu (NCV/GCV ) 98,3/88,6

činnost kotle při částečném zatížení 30 % (NCV/GCV) 3 108,5/97,9

Ox emisní třída (EN 15502) 6

Normovaný emisní faktor (EN 15502) (GCV) NOxmg/kWh 36

Emise oxidu uhelnatého při 50/30 °C 4)COmg/Nm<sup>3</sup> 23

Abychom předešli případnému vyloučení, splňuje výše uvedená specifikace kotle podmínky na zachování základních požadavků a parametrů, jak je uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v odpovědi č. 3?

## **ODPOVĚĎ 1**

Po prozkoumání požadavku zadavatel potvrzuje, že uvedená kritéria jsou v souladu s požadovanými parametry zad. dokumentace, za předpokladu splnění požadavků na emisní limity z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší.

## **2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Na základě výše uvedených upřesnění a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, neboť podané vysvětlení je zpřesňujícího charakteru, které žádným způsobem nemění již předem stanovené zad. podmínky.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají také beze změn.**

V Hradci Králové, dne 21.5.2021

.....  
Ing. Jiří Frýda  
oprávněná osoba zástupce zadavatele