

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	<b>„Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Federal-Mogul Friction Products a.s.
Sídlo:	Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	45534144
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Jiří Heger, MBA., předseda představenstva a Ing. Karel Lochman, člene představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda, <a href="mailto:fryda@cep-rra.cz">fryda@cep-rra.cz</a> ,
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html">https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html</a>

V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

## **1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE**

### **DOTAZ 1:**

Dobrý den,

Žádáme o vyjádření k řídicímu systému Simatic zda navržený systém S7-1200 plně vyhovuje požadavku ZD nebo můžeme využít ET200SP.

Níže vyjádření pracovníka pro řídicí systémy:

„Jedná se o problém s vyspecifikovaným systémem, na který nelze připojit takové množství datových bodů (I/O modulů) notabene, když bych chtěl jít cestou safety systému a využít jej i pro řešení investorem požadovaných zámků u VZT jednotek. I/O moduly jsou vyspecifikované vč. patič, což je u modulu S7-1200 nesmysl, jedná se o modulární systém. Samozřejmě asi by bylo možné využít interface modulu a část pozapojovat na moduly ET..., ale o tom není v PD jediná zmínka a navíc je zde velké riziko s kapacitou paměti. Za nás je nasazení S7-1200 pro aplikaci takového rozsahu (bavím se o systému DDC-O301) nerealizovatelné bez použití nějakého z výše uvedených řešení.

Proto bych se vydal cestou s procesorem ET200SP, který pokrývá bez problémů uvažovaný rozsah a je možné je v případě potřeb, které mohou a vzniknou při realizaci rozšířit bez obavy, že nebudu mít dostatek paměti.“

### **ODPOVĚĎ 1**

Variantu použití s procesorem ET200SP zadavatel nepřipouští. Navržený systém S7-1200 plně vyhovuje požadavku ZD. Jelikož systém S7-1200 je v současné době využíván pro stávající VZT jednotky, kdy každá VZT jednotka obsahuje S7-1200.

V rámci této zadávací dokumentace, resp. projektové dokumentace, se proto zadavatel rozhodl změnit původně navrhované řešení a požaduje navrhnout pro každou řešenou VZT jednotku samostatný modul S7-1200. Tímto dochází k navýšení počtu modulů S7-1200 proti původní ZD.

## **2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Na základě výše uvedené změny tech. zadání, upřesnění a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto:

Tímto se ruší platnost bodu „19. Místo a doba pro podání nabídek“ a nahrazuje se tímto novým úplným zněním:

### **19. Místo a doba pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7.6.2021 ve 14:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka **Elektronický nástroj zadavatele.**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.**

V Hradci Králové, dne 26.5.2021

.....  
Ing. Jiří Frýda  
oprávněná osoba zástupce zadavatele