

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užít
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO ------
LIBOR KLUBAL, DiS.	ing. PAVEL TŮMA	PETR KAREŠ	FORMÁT 2 A4
			DATUM 1/2021

INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II – OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD

Na parcele st.p.č. 242
katastrální území Náchod

D – DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II.
D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č. PARÉ

NÁZEV PŘÍLOHY :
ROZVADĚČ RS1

iNs ATELIER projektový a inženýrský s.r.o.

ZPRACOVATEL :
PETR KAREŠ
Lidická 522
552 03 Č. Skalice
732 767 670

EV. Č. AKCE
1612 17 18

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1.1.5.4