

Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Stavební úpravy dvorního objektu II. – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/292
Zadavatel	Oblastní charita Náchod, IČO 46524282, se sídlem Mlýnská 189, Náchod, 547 01
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Objekt SO 01.03 (Fasáda) pol.62 – tato položka týkající se výměry dveří je přepočítána koeficientem 3,335 z jakého důvodu?

Odpověď na dotaz

V původním výkazu výměr se jednalo o chybu rozpočtového programu při sestavení výkazu výměr. V položce č. 62 dochází k úpravě výpočtu bez použití koeficientu množství. Upravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Objekt SO 01.02 (Nové kce) pol.247 – lišta soklová PVC 20x100mm, dodavatel se nesetkal s podobnou PVC lištou v takovýchto rozměrech? Nejedná se o fabion? Prosím o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz

Zadavatel upravuje popis položky č. 247. Kolem podlahového PVC bude dodána PVC rohová lišta s rozměrem 30x30 mm (viz ilustrativní obrázek níže). Upravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto dokumentu.



Dotaz č. 3

Objekt SO 01.01 (Bourání) pol. 17 – množství je nula, je to tak správně?

Odpověď na dotaz

V položce č. 17 dochází k doplnění požadovaného množství (aktualizací nastavení řádku v rozpočtovém programu). Upravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

Oddíl VZT - V PD je uvedeno, že klimatizace se dodává jen v rozsahu přípravy Cu potrubí bez venkovních a vnitřních jednotek, platí toto tvrzení?

Odpověď na dotaz

Ano, v rámci projektové dokumentace a výkazů výměr jsou na základě požadavků zadavatele navrženy rozvody Cu potrubí, venkovní a vnitřní jednotky nebudou dodávány.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí 21. 7. 2021 ve 14:00.**

Za zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací