



LEGENDA:

- jímací vedení AlMgSi d 8mm
střecha -na podpěrách, na atice
- ☎ anténní stožár STA, SAT, FM, WiFi
v ochranném pásmu jímací tyče
- 1m jímací tyč 1m
na hřebeni
- 2m jímací tyč 2m
2x izolovaný držák na nerez komínu
- pomocný jímáč 0,5m z vodiče AlMgSi d8
- 123 ☉ číslo svodu + místo napojení na zemnič
- základový zemnič
FeZn 30x4 v základech

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BLAHOŠLAV VÁVRA		ELEKTROPROJEKCE	
VYPRACOVAL: BLAHOŠLAV VÁVRA		BLAHOŠLAV VÁVRA,	
INVESTOR: Obec Hněvčoves, Hněvčoves 54, 503 15		ALDIS Eliščno nábřeží 375,	
AKCE:		500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčoves		mobil : 737 685 477	
UMÍSTĚNÍ: st.p.č. 99; p.p.č 8/2 a 8/4 k.ú. Hněvčoves		E-mail : blahoslav.vavra@seznam.cz	
ČÁST: D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		IČO : 656 89 640	
VÝKRES: ZEMNĚNÍ + BLESKOSVOD		STUPEŇ: DSP	
		DATUM: 09/2018	
		FORMÁT: A3	
		MĚŘÍTKO: 1:75	
		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ:	
		EL-04	