

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce II
Zadavatel	Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr EPS obsahuje položky pro doplnění stávajícího systému EPS Zettler LOOP 500, který se už delší dobu nevyrábí. Bude nutné buď nahradit i stávající část EPS novým systémem nebo jako provizorní řešení stávající část zachovat a novou řešit jako samostatný systém s vlastní ústřednou atd.

V obou případech bude potřeba změnit výkaz výměr a odsouhlasit s investorem. Nabídku dle zaslaných podkladů bohužel nelze zpracovat.

Odpověď zadavatele

Zadavatel v součinnosti se zpracovatelem projektové dokumentace prověřil možnost realizace v PD navrženého řešení. Dle dostupných informací je stávající ústředna EPS pro navržené řešení odpovídající a je možné plnění v této podobě realizovat. Tomu odpovídá i stávající soupis prací s výkazem výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele