

# Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Rekonstrukce technologie chlazení</b>
<b>Zadavatel</b>	Bruslařský klub Nová Paka, z. s., IČO 47474335, se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
<b>Způsob zadání</b>	Otevřené řízení v nadlimitním režimu zakázky na dodávky

---

**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.**

## **Dotaz č. 1**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ nesčítají některé jednotlivé buňky tabulky položkového rozpočtu. Uchazeč nesmí jakkoliv zasahovat do struktury tabulky položkového rozpočtu, ale pouze doplňovat údaje / ceny ve vyznačených buňkách.*

*Žádáme zadavatele, aby provedl kontrolu a opravu uveřejněného položkového rozpočtu tak, aby správně fungoval a aby uveřejnil novou opravenou verzi položkového rozpočtu*

### **Odpověď zadavatele**

Zadavatel prověřil vzorce v rámci uvedeného souboru. Došlo k odstranění některých redundancí, které nebyly započteny do celkové ceny. Upravený soupis prací je přílohou tohoto uveřejnění.

## **Dotaz č. 2**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ jsou celkové ceny jednotlivých oddílů tabulky položkového rozpočtu nečitelné na tmavě modrém pozadí.*

*Uchazeč nesmí jakkoliv zasahovat do struktury tabulky položkového rozpočtu, ale pouze doplňovat údaje / ceny ve vyznačených buňkách. Žádáme zadavatele, aby provedl kontrolu a opravu uveřejněného položkového rozpočtu tak aby celkové součty oddílů položek byly jasně čitelné a aby uveřejnil novou opravenou verzi položkového rozpočtu*

### **Odpověď zadavatele**

Zadavatel změnil formátování soupisu prací. Upravený soupis prací je přílohou tohoto uveřejnění.

### **Dotaz č. 3**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ jsou uvedeny položky, které se nemají oceňovat.*

*Zadavatel je povinen uveřejnit takovou strukturu položkového rozpočtu, aby nebyl zmatečný a nemohl uchazeče případně uvést v omyl.*

*Žádáme zadavatele, aby odstranil z položkového rozpočtu pozice, které nesouvisí s předmětnou veřejnou zakázkou a uveřejnil novou opravenou verzi položkového rozpočtu.*

#### **Odpověď zadavatele**

Zadavatel odstranil položky, které nejsou předmětem ocenění. Upravený soupis prací je přílohou tohoto uveřejnění.

### **Dotaz č. 4**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ je uvedena položka 10.01-15 Autorský dozor. Jedná se o službu, kterou nemůže zajišťovat uchazeč, jelikož autorský dozor si zajišťuje zadavatel veřejné zakázky na své náklady.*

*Žádáme zadavatele, aby vypustil uvedenou položku, opravil položkový rozpočet a uveřejnil opravenou verzi položkového rozpočtu*

#### **Odpověď zadavatele**

Zadavatel odstranil předmětnou položku. Upravený soupis prací je přílohou tohoto uveřejnění.

### **Dotaz č. 5**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ je uvedena položka 10.01-05 Tlaková zkouška chladicího roštu ledové plochy, potrubí sněžné jámy. Jedná se o práce, které zadavatel nepožaduje oceňovat, jelikož rekonstrukce ledové plochy a její registr není součástí zadání veřejné zakázky. Z pohledu uchazeče se jedná o zmatečné zadání.*

*Žádáme zadavatele, aby vypustil uvedenou položku, případně opravil textaci uvedené položky rozpočet a uveřejnil opravenou verzi položkového rozpočtu.*

#### **Odpověď zadavatele**

S ohledem na skutečnost, že v rámci realizace veřejné zakázky dojde k zásahu do chladicího zařízení i potrubí sněžné jámy, požaduje zadavatel nadále realizaci uvedené tlakové zkoušky.

## **Dotaz č. 6**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ je uvedena položka 10.01-12 „Značení zařízení a potrubí. Viz. dle výkresové dokumentace – Návrh bude odsouhlasen provozovatelem“. Žádáme zadavatele, aby vysvětlil, jakou metodiku pro ocenění má uchazeč použít, když teprve následně po výběru dodavatele dojde k odsouhlasení návrhu těchto prací zadavatelem. Nelze předem oceňovat něco, co teprve následně bude zadavatel schvalovat.*

*Žádáme zadavatele, aby upřesnil metodiku ocenění uvedené položky rozpočtu.*

### **Odpověď zadavatele**

Došlo ke změně popisu položky. Značení bude provedeno dle výkresové dokumentace.

## **Dotaz č. 7**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky Zadávací podmínky a jejich příloze „Rozpočet č. 1 – soubor NPZS-01\_D1.01\_5.100\_náklady-výkaz výměr“ je uvedena položka 03.01-03 Vzduchový kondenzátor. U této položky je uchazeč povinen vyplnit položkovou cenu, která se propisuje do celkové Rekapitulace výkazu. V dokumentu Zadávací podmínky požaduje zadavatel v bodě 7. Soupis prací s výkazem výměr, aby uchazeč vyplnil cenu položky Vzduchový kondenzátor v krycím listu.*

*Pakliže toto uchazeč uvede bude cena za vzduchový kondenzátor v celkovém součtu dle krycího listu započítána dvakrát. Z pohledu uchazeče se jedná o zmatečné zadání a chybu zadavatele.*

*Žádáme zadavatele, aby provedl kontrolu a opravu uveřejněného položkového rozpočtu a krycího listu tak, aby byly všechny položky správně sečteny a aby uveřejnil novou opravenou verzi položkového rozpočtu včetně opravené textace Zadávacích podmínek.*

### **Odpověď zadavatele**

Dodavatel položku ocení pouze v rámci soupisu prací s výkazem výměr. Zadavatel nadále nepožaduje uvedení ceny v krycím listu nabídky. Přílohou tohoto uveřejnění je upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace.

## **Dotaz č. 8**

*V zadávací dokumentaci veřejné zakázky Zadávací podmínky a jejich příloze „Technická zpráva“ je uvedena položka 08.01.01 Vzduchový kondenzátor. Žádáme zadavatele, aby upřesnil celkovou maximální požadovanou hlučnost kondenzátoru při 100% výkonu ventilátorů v dB(A) v 10 nebo 15-ti metrech. Tento údaj je naprostým standardem pro návrh kondenzátoru. Zadání hlučnosti pouze pro jeden ventilátor kondenzátoru ve vzdálenosti 50-ti metrů je zavádějící a nejednoznačné. Všichni renomovaní výrobci kondenzátoru uvádějí hlučnost při 100 výkonu ve vzdálenosti 10, nebo 15-ti metrů pro celek a ne jeden ventilátor.*

*Žádáme zadavatele, aby uveřejnil požadovaný parametr maximální hlučnosti pro kondenzátor.*

### **Odpověď zadavatele**

Zadavatel doplňuje následující specifikaci vzduchového kondenzátoru – maximální hladina akustického tlaku kondenzátoru v 15 m je 50 dB(A). Hladina akustického výkonu je 86 dB(A)

---

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 20. 7. 2023 do 14:00.**

Lhůta se prodlužuje přiměřeně povaze změny a doplnění zadávací dokumentace a současně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny ve smyslu § 98 odst. 4 ZZVZ.

Za zástupce zadavatele