

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Komunální FVE - Dolní Radechová
Zadavatel	Obec Dolní Radechová, IČO 00272621, se sídlem Dolní Radechová, Náchodská 240
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) bez předchozí žádosti dodavatele.

Žádost nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1

V technické dokumentaci jsem nenašel zmínku o optimalizérech/odpojovačích, v položkovém rozpočtu je ale mám nacenit. Nacenil jsem je a jsou součástí nabídky. Je to tak správně?

Odpověď zadavatele

U instalace FVE nad 10 kW je zapotřebí použít výkonové optimalizéry, aby se panely odpojily na bezpečné napětí dle vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Projektová dokumentace stanoví technické parametry FVE, ze kterých vyplývá, zda jsou optimalizéry či odpojovače povinnou součástí dodávky (budou tedy instalovány dle navrženého výkonu) a povinností vyplývajících z právních předpisů.

Dotaz č. 2

Dále bych rád věděl, proč je potřeba instalovat na elektrárnu s výkonem 49,45 kWp střídač s výkonem 60 kW. V položkovém rozpočtu je poté napsáno, že střídač má mít 50 kW. Stačí tedy střídač s výkonem 50 kW?

Odpověď zadavatele

Změnou zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20. 9. 2023 došlo ke změně technických parametrů střídače. Zadavatel požaduje dodání asymetrického hybridního střídače o celkovém výkonu 50 kW (s možností kombinace se sítovým).

Dotaz č. 3

Technologie, kterou používáme nemá možnost poskládat bateriové uložení o kapacitě 34,8 kWh. Jsme ale schopni dodat bateriové uložení s vyšší kapacitou -> 35 kWh. Je to přijatelné?

Odpověď zadavatele

Ke kapacitě baterií zadavatel uvádí následující: Kapacitou bateriového uložení se dle podmínek dotace dle výzvy programu ModF – RES+ č. 3/20221 rozumí „využitelná kapacita uložení“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu. Nejedná se tak nutně o nominální kapacitu baterií, a je tak možné nabídnout jakoukoliv kombinaci baterií, která splní podmínku využitelné požadované kapacity.

Dotaz č. 4

Na menším z objektů je instalovaný výkon 9kWp. Podle vyhlášky je potřeba instalovat odpojovače jen na elektrárnách do 10 do 50 kWp. Musí být v tomto případě odpojovače součástí nabídky?

Odpověď zadavatele

Viz odpověď na dotaz č. 1. Optimizéry/odpojovače musejí být součástí dodávky pouze v případě, že jsou pro dodávanou FVE vyžadovány platnou legislativou.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.