

0,000 = 536,13 m.n.m.
R.T. = 535,50 m.n.m.

BETON SCC 45/55-XC4	SESTAVA
DLE ČSN EN 206, VODONEPROPUSTNÝ	ARMATURNÍ KOMORA - 1x VA 3054
VÝZTUŽ B500B	AKUMULAČNÍ NÁDŽ - 2x VN 3072
DLE ČSN EN 10080	TECHNOLOGICKÝ OBJEKT - 1x VD 3054
KRYTÍ VÝZTUŽE	
BĚŽNÉ PLOCHY 25mm	VÝŠKA HLADINY VODY =2,50 m
NÁVRH	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1	
R30	
POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 1992-1-2	
TŘÍDA KONSTRUKCE S4	

Investor: obec Zlatá Olešnice			VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Místo: Zlatá Olešnice		Kraj: Královéhradecký			
Č. zak.: 2023.12	Stupeň: DVZ	Vypracoval: Ing. Novotný	Projektant: Ing. Novotný	Datum: 09.2023	Měřítko: 1:50
Akce: OBEC ZLATÁ OLEŠNICE ZDROJ VODY, VODOVOD A VODOJEM					Č. paré: D3.9
Příloha: VODOJEM-POHLED OD SEVERU					

C:\20160427-ZALOHA\d\Vlasta\Zlatá Olešnice\2023-DVZ projekt\DWG,WORD dokumentace\D3-VDJ\Vodojem Zlatá Olešnice - p