



0,000 = 536,13 m.n.m.  
R.T. = 535,50 m.n.m.

BETON SCC 45/55-XC4	SESTAVA
DLE ČSN EN 206, VODONEPROUSTNÝ	ARMATURNÍ KOMORA – 1x VA 3054
VÝZTUŽ B500B	AKUMULAČNÍ NADŽ – 2x VN 3072
DLE ČSN EN 10080	TECHNOLOGICKÝ OBJEKT – 1x VD 3054
KRYTÍ VÝZTUŽE	
BEŽNÉ PLOCHY 25mm	VÝŠKA HLADINY VODY =2,50 m
NÁVRH	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1	
R30	
POŽADOVANÁ ODLNOST DLE ČSN EN 1992-1-2	
TRÍDA KONSTRUKCE S4	

Investor obec Zlatá Olešnice			VODOHOSPODÁŘSKÁ projektční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Místo Zlatá Olešnice	Kroj Krdlovéhradecký				
Č. zak. 2023.12	Stupeň DVZ	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 09.2023	Měřítko 1:50
Akce			OBEC ZLATÁ OLEŠNICE ZDROJ VODY, VODOVOD A VODOJEM		
Příloha			VODOJEM–POHLED OD ZÁPADU (OD CESTY)		
			D3.11		