



0,000 = 536,13 m.n.m.
R.T. = 535,50 m.n.m.

BETON SCC 45/55–XC4	SESTAVA
DLE ČSN EN 206, VODONEPROUSTNÝ	ARMATURNÍ KOMORA – 1x VA 3054
VÝZTUŽ B500B	AKUMULAČNÍ NÁDŽ – 2x VA 3072
DLE ČSN EN 10080	TECHNLOGICKÝ OBJEKT – 1x VD 3054
KRYTÍ VÝZTUŽE	
BĚŽNÉ PLOCHY 25mm	VÝŠKA HLADINÝ VODY ≈2,50 m
NAVRH	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1	
R30	
POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 1992–1–2	
TŘÍDA KONSTRUKCE S4	

Investor obec Zlatá Olešnice			VODOHOSPODAŘSKÁ projektní, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Místo Zlatá Olešnice	Kroj Královéhradecký				
Č. zak. 2023.12	Stupeň DVZ	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 09.2023	Měřítko 1:50
Akce OBEC ZLATÁ OLEŠNICE ZDROJ VODY, VODOVOD A VODOJEM			Č. paré		
Příloha VODOJEM—POHLED OD JIHU			D3.9		