

K.Ú. ZLATÁ OLEŠNICE

LEGENDA

NAVRŽENÝ VÝTLAČNÝ ŘAD S OCHR. PÁSMEM

NAVRŽENÝ ZÁSOBNÍ ŘAD PE110

NAVRŽENÁ ELEKTROPŘÍPOJKA VRTU A VDU

NAVRŽENÝ PŘEPAD DO VSAKU—DN150

ZATRUBENÍ U VRTU PVC400

NAVRŽENÝ VODOJEM 100M3

STÁVAJÍCÍ VRT

vodovod, stávající (obec)—neověřený

kabelové sítě CETIN

nadzemní vedení N.N.—CEZd

dotčená parcela KN

parcelní hranice vnější—KN

parcelní hranice vnitřní—KN

M520
KONEC ZÁSOB. RADU
NAPOJENÍ NA STÁV. PE90
SEKČNÍ SOUPE

VÝTLAK
PE63-695m
EL. PŘÍP. VDU
OKR-770M

EL. PŘÍP. NN
OKR-770M

STAV. VRT

PVC400-12M

EL. PŘÍP. NN
OKR-770M

ZÁČETEK KABEL PŘÍP.
VODOVODU NA SLOUP

Investor obec Zlatá Olešnice		VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV			
Místo Dolní Olešnice		Kraj Královéhradecký		Projektant Ing. Novotný	
Č. zak. 2023.12	Stupeň DVZ	Vypracoval Ing. Novotný			
				Datum 09.2023	Měřítko 1:500
Akce OBEC ZLATÁ OLEŠNICE ZDROJ VODY, VODOVOD A VODOJEM					C4
SITUACE STAVBY Č.1– ORTOFOTO					