

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky	Komunální FVE - Třesovice
Zadavatel	Obec Třesovice, IČO 00269727, se sídlem Třesovice 30
Druh řízení	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) bez předchozí žádosti dodavatele.

Během prohlídky místa plnění byly zjištěny nejistoty ve vztahu navrženého řešení a skutečného stavu. Zadavatel bez předchozí žádosti dodavatele uveřejňuje následující vysvětlení.

K umístění technologických prvků

Přesné umístění technologie (včetně bateriového systému) a konkrétní vedení trasy bude stanoveno v rámci plnění smlouvy o dílo na základě technické obhlídky provedené zhotovitelem.

Zadavatel s ohledem na variabilitu komponent (množství, rozměry), které mohou jednotliví dodavatelé nabízet v rámci stanovených technických podmínek nestanoví přesná umístění jednotlivých technologických prvků.

K prostoru pro umístění panelů

Hromosvod je v rámci realizace možné přesunout tak, aby se panely vešly. V případě, že by panely v rámci řešení navrženého projektovou dokumentací nebylo na střechu možné umístit (bylo by to fyzicky nemožné), jednalo by se o vadu projektové dokumentace. Takovou vadu je možné řešit pouze změnou závazku podle § 222 ZZVZ.

Úprava rozvaděče

Úprava rozvaděčů musí být provedena tak, aby splnily podmínky pro připojení stanovené provozovatelem distribuční sítě. Zadavatel k tomu přílohou tohoto dokumentu uveřejňuje příslušné smlouvy o připojení.

Skutečný stav zařízení vyplývá z fotodokumentace aktuálního stavu, který je součástí projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel doplňuje další termín prohlídky místa plnění, která proběhne ve středu 17. 1. 2024 od 15:30.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 23. 1. 2024 do 14:00.