



Stávající svod hromosvodu bude odpojen od podpěr a bude "vyvešen" po dobu opravy fasády.

po opravě fasády bude stávající svod veden na nových podpěrách PV02/CU ke stávajícímu uzemnění.

Bude osazen nový ochranný úhelník na nových podpěrách do zdiva

Stávající jímací soustava je navržena a bude i provedena dle v době instalace hromosvodu platné normy ČSN 34139C a dle této normy bude i nadále revidována.

Jedná se o opravu stávající jímací soustavy a ne o rekonstrukci celého systému ochrany před bleskem.

	
SPOLÉČNOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK	
SKRUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	
mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz	
INRECO S.R.O.	
AUTOR	ING. PETR ROHLÍČEK
ZOD. PROJ.	ING. MIROSLAV JÁGR JIŽNÍ 870 HRADEC KRÁLOVÉ arch.č.1016/22/22 mobil: 603 148 627
	
KRAJ	KRALOVÉHRADECKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	CHLUMEC NAD CIDLINOU 651800
OBLEDNATEL	ŘK FARNOST – DĚKANSTVÍ, ČELAKOVSKÉHO 40, 503 51 CHLUMEC N/C
AKCE	Kostel sv. Vorskly v Chlumci nad Cidlinou Obnova fasády lodi a presbytáře
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	
VÝKRES	POHLED OD SEVERU
ČÍSLO PARÉ	D.1.4.5 HR.2
STUPEŇ	DSP+DPS
FORMÁT	2A4
MĚŘ.	1:200
DATUM	05/2022
PROF.	VÝK.Č.