

zapsal: Ing. Jiří Červa, cerva@projectaplus.cz

24.10.2022

věc: Vyjádření projektanta
téma: Decentralizace otopné soustavy
akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 11, 507 23 LIBÁŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY st. 67/10

investor: Město Libáň, náměstí svobody 36 Libáň

Projekční tým: Ing. Ondřej Zummer, manažer projektu
Ing. Jiří Červa

603 827 528, e-mail: zummer@projectaplus.cz
737 988 866, e-mail: cerva@projectaplus.cz

Celý objekt jídelny a varny je aktuálně zásoben teplem z hlavní kotelny ve staré budově. Vzhledem ke stáří a délce potrubí trasy dochází k častým poruchám a tepelným ztrátám. Celý prostor bude odpojen, a v prostoru suterénu bude osazen nový, plynový, kondenzační kotel včetně nepřímého ohřevu TV, tím bude výrazně zvýšena hospodárnost celého provozu a s tím snížení energetických potřeb.

Pro hospodárnost nového návrhu také hovoří rozdílné nároky provozů jídelny a celé školy, kde rozdělením lze dosáhnout úspornější regulace provozu než při centralizovaném řešení.

přílohy:
EA ZŠ Libáň

V Turnově, dne 24.10.2022



Ing. Ondřej Zummer, manažer projektu