

Veřejná zakázka

„STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁNI“

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka

# „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁNI“

*zadávana formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

### Zadavatel:

#### **Město Libáň**

se sídlem: náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň  
IČ/DIČ: 00271748/ CZ00271748  
zastoupená: Petrem Soukupem, starostou města  
mobil: +420 602 123 712  
e-mail: starosta@mestoliban.cz

### Osoba zastupující zadavatele:

#### **Profesionálové Consulting, s.r.o.**

se sídlem: Hradec Králové, Farářství 1769/10, PSČ 500 02  
IČ: 260 02 001  
zastoupena: Janem Jarošem, jednatelem společnosti  
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
mobil: +420 777 720 272  
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Veřejná zakázka

„STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁŇI“

**Dotaz č. 1:**

*Dobrý den.*

*Žádám o bližší specifikaci jídelního výtahu, zátěžového koberce, žaluzii, poklopu na shoz brambor.*

*Slepý výkaz výměr nesmí obsahovat zkratky (ALP?) a položky KPL.*

*Dále žádáme o informaci, v jakém rozpočtovém programu jsou jednotlivé položky vytvořené. Kódy položek neodpovídají programům RTS, Kros.*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

**V rámci specifikace jídelního výtahu zadavatel doplňuje následující parametry:**

- ⇒ rozměr šachty 900/1200mm
- ⇒ nosnost 100 kg
- ⇒ klec nerez
- ⇒ dveře dvoukřídlé
- ⇒ ložná plocha klece orientačně 830/850/900 (hxšxv)
- ⇒ ovladače v zárubni šachtových dveří

**V rámci specifikace zátěžového koberce zadavatel doplňuje následující parametry:**

- ⇒ metrážní koberec
- ⇒ materiál syntetický PP
- ⇒ barva šedá
- ⇒ váha 750g/m<sup>2</sup>

**V rámci specifikace žaluzií zadavatel doplňuje následující parametry:**

- ⇒ atypický zámečnický výrobek
- ⇒ rozměr podle výkresové dokumentace
- ⇒ zárubeň z L profilů
- ⇒ výplň stavitelné žaluzie v profilaci V nebo Z
- ⇒ vodotěsné provedení
- ⇒ povrchová úprava nátěr

Veřejná zakázka

„STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁŇI“

**V rámci specifikace poklopu na shoz brambor zadavatel doplňuje následující parametry:**

- ⇒ atypický zámečnický výrobek
- ⇒ rozměr 900/900mm
- ⇒ zárubeň z L profilů
- ⇒ víko plech, vyztužení žebry
- ⇒ vodotěsné provedení
- ⇒ povrchová úprava, žárový zinek + nátěr

**Zadavatel závěrem opětovně sděluje, že předmětný výkaz je zpracován individuálně s ohledem na cenovou soustavu URS. Veřejná zakázka je určena pro odbornou firmu a odborné dílčí profesní dodavatele, pro které by měl neměl být žádný problém vybrané profesní položky ocenit.**

**Zadavatel v návaznosti na doplnění technické specifikace shora uvedených výrobků přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Zadavatel tímto mění původní lhůtu pro doručení nabídky a stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky do **01. 03. 2024 do 09:00 hodin.**

V souladu se shora uvedeným proto zadavatel přistoupil k **úpravě příslušné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**, to v rámci následujícího ustanovení:

- Čl. 15 odst. 15.1 Zadávací dokumentace se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta pro doručení nabídky) a nové znění zní následovně:**  
*„Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději **do 01. 03. 2024 do 09:00 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel (účastník).*

V Hradci Králové, dne 21.02.2024

Profesionálové Consulting, s.r.o.  
Ing. Bc. Alena Zahradníková  
osoba zastupující zadavatele (na základě plné moci)