

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Výstavba nové budovy“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Farní charita Litomyšl
Právní forma zadavatele: 722 - Evidované církevní právnické osoby
Sídlo zadavatele: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Zadavatele zastupuje: Bc. Věra Dvořáková, ředitelka
IČO zadavatele: 47489839
Druh zadávacího řízení: **ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1 - ze dne 24. 5. 2024

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace může případně využívat tyto zkratky:

VZ= veřejná zakázka

PD= projektová dokumentace

VV= výkaz výměr

ZD= zadávací dokumentace

PTČ ZD= průvodní textová část zadávací dokumentace

PH= předpokládaná hodnota

Vážení účastníci,
na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona tyto vysvětlení ZD:

Dotaz účastníka:

Dotaz č. 1/1

V položce č 90 je uvedena hodnota množství 33,977 t. Vzhledem k rozsahu prací je tato položka značně nadhodnocena. Kontrola projektové dokumentace, konkrétně výkr. D.1.2.6, kde prvek 43 je navržen v délce 75 m, tuto skutečnost potvrzuje

90	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	33,977		0,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821</small>					
		VV	"výztuž věnce+atika"					
		VV	"výztuž 31-38-R16"(54+15+48+37,6+48+9,6+17,1)*1,58/1000		0,362			
		VV	"výztuž 39-42,47-R8"(11,4+186,88+168,57+91,2+40,94)*0,395/1000		0,197			
		VV	"výztuž 43,48,49-R6"(150000+257,6+275)*0,222/1000		33,418			
		VV	Součet		33,977			

Žádáme o revizi výše uvedeného výkresu D.1.2.6, úpravu výkazu výměr dle reálného množství a úpravu předpokládané ceny zakázky, neboť uvedená chyba je v řádu milionu Kč.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1/1:

Ano, máte pravdu, došlo k chybě při sestavení VV. Přílohou těchto vysvětlení zadavatel předkládá upravený VV.

Projektantem bylo dále v této souvislosti zjištěno, že v jednom výkrese se nepropsala tabulka, což se ve VV promítne do pol. 84, a k VV je pak uveden následující komentář:

pol. č. 84 - výztuž stropní desky (horní + dolní) je změna oproti předchozí dokumentaci (R14,15 R16
chyběla zcela) navýšení výměry i PH
pol. č. 90 - R43 změna výměry i PH

Závěr zadavatele:

Zadavatel poskytuje tyto shora uvedené vysvětlení ZD.

Zadavatel se účastníkům za vzniklé chyby ohledně souladu výkazu výměr s PD omlouvá.
Zadavatel na základě uvedeného předkládá opravený výkaz výměr jako přílohu těchto
vysvětlení ZD č. 1 s názvem souboru: „výkaz výměr FCH Litomyšl-nová budova-ver 24-05-
24“, který je pro účastníky závazný při sestavení nabídkové ceny.

Přílohy vysvětlení ZD č. 1:

-opravený výkaz výměr s názvem souboru: „výkaz výměr FCH Litomyšl-nová budova-ver 24-05-24“
- upravené výkresy pro výztuže stropu

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1 - ze dne 24. 5. 2024

Zadavatel tímto v návaznosti na vysvětlení ZD č.1 mění zadávací podmínky takto:

V PTČ ZD je změněn údaj o PH:

2.2.7 Předpokládaná hodnota VZ: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu předmětu této
VZ na základě rozpočtu vypracované PD ve výši **23,0** mil. Kč bez DPH.

V článku 7.3 PTČ ZD se mění termín pro podání nabídek.

Nový text odstavce 7.3.4 je tento:

7.3.4 Lhůta pro podání nabídky je do 5. 6. 2024 do 11,00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Kutné Hoře-Malíně dne 24. 5. 2024.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele