LEGENDA MATERIÁLŮ:

VNITŘNÍ NOSNÉ, POŽÁRNÍ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE, tl. 300mm:
požární odolnost REI 180 DP1

VNITŘNÍ NOSNÉ A POŽÁRNÍ KONSTRUKCE, tl. 300mm:
požární odolnost REI 180 DP1

VNITŘNÍ NOSNÉ ŽB SLOUPY, tl. 300x300mm:
požární odolnost R 45 DP1

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU (třídy reakce na oheň A1,A2)

požární žebřík + suchovod

atika 300mm nad střeš. plášť

N3.04 Kancelář 3.NP - III.SPB
REI 45 DP1

požární žebřík

15 osob

EW30DP1
pevné okno
(neotevíratelné)

střešní plášť B_{ROOF}(t3)

EI45

EW30DP3+C

EI60

Pg6: 21A

D25/30m

38 osob

EW30DP1
pevné okno
(neotevíratelné)

EW30DP1
pevné okno
(neotevíratelné)

R45DP1

23 osob

bez možnosti uzamčení

N2.01/N3 Kanceláře + zázemí - III.SPB
REI 45 DP1

atika 300mm nad střeš. plášť

600

900

požární pás se zateplením z minerální vaty

ochranné pásmo nadzem. vedení VN

LEGENDA:

HRANICE PÚ

xx PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

D_/_m NÁSTĚNNÝ HYDRANT

osob SMĚR ÚNIKU

ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY

ZATEPLENÍ MV (třídy realce na oheň A1,A2)

1x stropní požární ucpávka EI45minut
– PVC potrubí 50–110mm

1x stropní požární manžeta EI45minut
– potrubí s PE izolací 7xpotrubí ø85mm

1x stropní požární ucpávka EI45minut
– potrubí s PE izolací 2xpotrubí ø85mm

1x stěnová požární ucpávka EI60minut
– potrubí s PE izolací 1xpotrubí ø55mm

MÍSTO STAVBY: k.ú. Náchod, st.p.č. 3363, st.p.č. 3651, p.p.č. 1863/4

HASPROJEKT S.R.O., NÁCHOD			
Zodp. projektant	ING. MICHAL MÁSLO		
Vypracoval	ING. MICHAL MÁSLO		
Akce	**Stavební úpravy, přístavba a nástavba č.p. 1994, Dobenínská ul., Náchod**		
Investor	Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 54701, Náchod 54701, IČO: 46524282		
Zakázkové číslo	202211	Měřítko	1:150
Datum	2022 – červen	Stupeň projektu	ÚR, SP
PŮDORYS 3.NP – VÝKRES PBŘ			4.