

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

INS spol. s r.o., projektový a inženýrský
atelier

Parkány 413

547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/029894

VYŘIZUJE/LINKA
Jiří Tluka/675

HRADEC KRÁLOVÉ
21.6.2022

Stavební úpravy, přístavba a nástavba č.p. 1994, Dobenínská ul., Náchod

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost INS spol. s r.o., 06/2022.

Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce stávající budovy č.p. 1994 kdy je navržena změna původního využití z truhlárny na administrativně provozní budovy která bude sloužit účelům Oblastní charity Náchod. Původní objekt bude vzhledem nevyhovujícím dispozičním požadavkům z větší části odstraněn a bude nahrazen novostavbou. Zachová se pouze obvodové zdivo jednopodlažní části. Stavba bude napojena vodovodní přípojkou ze stávajícího veřejného vodovodního řadu. Likvidace odpadních splaškových vod ze stavby je navržena pomocí přípojky zaústěné do stávající veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody jsou řešeny v převážné míře zasakovány v zasakovacích šachtách (ZŠ1 a ZŠ2), s přepadem měřeným Parschllovým žlabem a napojeným na společnou kanalizační přípojkou v šachtě Š1. Část dešťových vod ze zatravněné střechy v garážových stáních je vzhledem k malé ploše a skladbě střechy řešena malou retencí s regulovaným odtokem 0,5 l/s a napojena do veřejné kanalizace. Předmětný záměr bude situován na pozemku st.p.č. 3363, 3651 a p.p.č. 1863/4 v katastrální území Náchod

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0410 - Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 616815, X: 1023191.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** konstatujeme následující:

- Likvidace dešťových vod z navrhované stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

- Množství a jakost odváděných splaškových vod a regulovaný odtok srážkových vod do kanalizace požadujeme odsouhlasit s jejím správcem.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje