STROP NAD 1.NP - TVAR

LEGENDA:

STĚNY ZDIVO NOSNÉ - tl. 300 mm min. pevnost P15 na M10

VÝPLŇ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - BETON C20/25-XC1

HORNÍ HRANA

SPODNÍ HRANA

Poznámky:
- V případě neprovedění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostupy sledět se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž nutáhnout event. upálit.
- Dodavatelské prostupy v rámci dutin panelu lze provádět bez konzultace s dodavatelem panelů dle výkresu "vrtací zóny". Prostupy do monolitické konstrukce je možné dodatečně vrtat do Ø150 mm.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele.
- Veškeré rozměry před výrobou přeměřit IN SITU.
- Dodavatel odpovídá za koordinaci s dodavatelskou částí PD.
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlasenými technologickými postupem, nebo dle platných norem.
- U podhledových betonů požitou pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno věnovat pozornost.
- Nosný bar prefabrikovaných částí bude upřesněn ve výrobní dokumentaci.
- Před betonáží složit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zdívých stěn dodržet výrobním předpisovaný technologii zdění.
- Strropní dílce budou uloženy jako prostý nosník. Strropní panely budou uloženy na železobetonovou průvlak.
- Přesahová délka výztuže pro Ø12 je 720 mm, Ø10 je 600 mm, Ø16 je 960 mm pro beton C25/30.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.
- Výrobní skupina "EXC2".

Vysvětlivky:

- Pk	Průvlak Pv
- Vz	Věnec Vs
- ATk	Atika ATk



Horní úroveň desky zázemí	+ 3,350 m
Tloušťka desky	250 mm
Beton (Desky, atiky, průvlaky, stěny)	C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3
Beton (Stropní panely)	C45/55-XC1
Beton (Základy spár)	C16/20-XC1-Cl 0,2-Dmax 8-S3
Nároky na pevnosti betonu	(dodržet normovou hodnotu pružnosti)
Nasákavost	Střední
Navrženo dle	ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-24
Kryti	min. 25 mm
Ocel	KARI, B 500 B

Projektová dokumentace pro provedení stavby

+0,000 = 245,150 m n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

architekti chmelík & partneři

generální projektant :
architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Esková 371 Hradec Králové 500 03 Česká republika
DIČ: CZ03573630 IČO: 03573630

autor návrhu :
Ing. arch. Jaromír Chmelík

stavební konstrukce :
Ing. arch. Petr Veřefa

spolupráce :
Ing. arch. Jiří Hoprlač, Jakub Audrlický

objednatel :
Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266 500 03 Hradec Králové

investor :
Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266 500 03 Hradec Králové

zpracovatel části dila - DPS
Projekticon s.r.o.
Antonína Kapeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

stál :
Ing. Pavel Jožek

vypracoval :
Ing. Václav Dyntar
zodp. projektant :
Ing. Pavel Jožek

archivoval :
Ing. arch. Jaromír Chmelík

kontroloval :
Ing. Pavel Jožek

název díla :
Lůžkový hospic pro Hradecko

Objekt :
SO 01 - HOSPIC

místo stavby :
Úvaly

název :
STROP NAD 1.NP - TVAR

Stavebně konstrukční řešení

číslo přílohy :
D.1.1.2.c.03-b

automatický razítko :

PROJECTICON s.r.o.
Projekticon s.r.o.
Antonína Kapeckého 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

část díla :
DPS

číslo paré :

datum :
04/2024

měřítko :
1:50