

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	MD - PVC d90
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
VO1	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
PO1	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	KOMPOZITNÍ POTRUBÍ
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO KOMPOZITNÍHO POTRUBÍ URČENÉHO NA PITNOU VODU SPOLOVNÍHO LIŠOVÁNÍM.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ A VE STĚNĚ, PŘÍPADNĚ PŘÍČKY TAM A ZAVÝTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM A V PODLAZE 1.NP.
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VYROBCE.

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

a SDZS a ZAS ČR o.s.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

architekti chmelík & partneři

generální projektant:	autorský kolektiv:
architekti chmelík & partneři, s.r.o. Gočá 301 Hradec Králové 500 03 Česká republika DIČ: CZ03573630 IČO: 03573630	
autor stavby: Ing. arch. Jaromír Chmelík	
autorská spolupráce: Ing. arch. Petr Velefa	spolupráce: Ing. arch. Jiří Voplal, Jakub Auerbský
objednatel: Oblastní charita Hradec Králové Komenského 268 500 03 Hradec Králové	investor: Oblastní charita Hradec Králové Komenského 268 500 03 Hradec Králové
zpracovatel části dok.: DPS Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO: 28768541	
ref.: Ing. Pavel Jaluš	vypracoval: Lukáš Raclot
archivář: Ing. arch. Jaromír Chmelík	resp. projektant: Martin Kalmus
	kontrolował: Martin Kalmus
název díla: Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou	Objekt: SO 01 - HOSPIC
místo stavby: Slatiny	
název: Půdorys 1.NP, část B - vodovod	číslo přílohy: D.1.1.4.1.11

autorský ručitel:

PROJECTICON
Projection s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28768541

číslo zak.:	číslo part.:
	ZSPD, DPS, DVZ
datum:	04.2024
měřítko:	1:50