

Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha	Podlaží	Množství vzduchu - přívod	Množství vzduchu - odvod	Označení zařízení
1.01	Pokoj 01	32.2 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.02	Pokoj 02	32.0 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.03	Pokoj 03	31.3 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.04	Pokoj 04	31.6 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.05	Pokoj 05	32.0 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.06	Pokoj 06	32.1 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.07	Pokoj 07	31.9 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.08	Pokoj 08	32.1 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.09	Pokoj 09	31.8 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.10	Pokoj 10	32.4 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.11	Pokoj 11	33.9 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.12	Pokoj 12	34.4 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.13	Pokoj 13	55.3 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.14	Pokoj 14	36.9 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.15	Pokoj 15	34.5 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.16	Pokoj 16	35.1 m ²	1NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	1
1.17	Vanová koupelna	11.7 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	11
1.18	Sklad materiálu pro službu	7.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.19	Sklad odpadu	8.1 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.20	Venkovní odpočinkové místo	10.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.21	Chodba	14.1 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.22	Příprava zesnulého + lednice	16.1 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	4
1.23	Rozlučková síň	15.4 m ²	1NP	200.0 m ³ /h	200.0 m ³ /h	4
1.24	Šatny muži	12.9 m ²	1NP	150.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	8
1.25	Šatny ženy	20.2 m ²	1NP	350.0 m ³ /h	130.0 m ³ /h	8
1.26	Chodba	6.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	30.0 m ³ /h	8
1.27	WC personál ŽENY	3.8 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	80.0 m ³ /h	8
1.28	WC personál MUŽI	5.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	110.0 m ³ /h	8
1.29	Veřejná chodba	88.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.30	Oddechový kout	12.3 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.31	Ošetřovna	32.4 m ²	1NP	150.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	5
1.32	Ordinace	17.4 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	5
1.33	WC imobilní muži	4.9 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	5
1.34	Lékařský pokoj	19.6 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	60.0 m ³ /h	5
1.35	Sklad čistého prádla	6.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	30.0 m ³ /h	5
1.36	Prádelna	21.4 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	5
1.37	Sušárna	8.4 m ²	1NP	50.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	5
1.38	Sklad špinavého prádla	6.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	30.0 m ³ /h	5
1.39	Archiv dokumentace	10.7 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	30.0 m ³ /h	5
1.40	Serverovna, datový rozvaděč	4.7 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
1.41	Úklidová komora	4.6 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
1.42	WC imobilní ženy	5.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	80.0 m ³ /h	11
1.43	Veřejná hala	76.9 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.44	Místnost ticha	34.5 m ²	1NP	1800.0 m ³ /h	1800.0 m ³ /h	7
1.45	Hala lůžkové části neveřejná	172.1 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.46	Místnost pro personál	24.6 m ²	1NP	200.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	3
1.47	WC personál	4.8 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	3
1.48	Čistící místnost	4.6 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	3
1.49	Odpočinková místnost pro klienty s kuchyňkou	14.2 m ²	1NP	150.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	3
1.50	Místnost pro personál odpočívárna	15.1 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	3
1.51	Místnost pro personál	7.3 m ²	1NP	50.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	3
1.52	Recepce	6.4 m ²	1NP	50.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	2
1.53	Veřejná hala	4.3 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.54	Kancelář služby	26.6 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	2
1.55	Hovorna	18.2 m ²	1NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	2
1.56	Schodiště	10.1 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.57	Zádveří	8.1 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.58	Výtah	6.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.59	Společenská místnost pro setkávání	53.9 m ²	1NP	1000.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	6
1.60	Jídelna	28.5 m ²	1NP	1000.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	6
1.61	Příprava a výdej jídla	25.8 m ²	1NP	400.0 m ³ /h	1600.0 m ³ /h	6
1.62	Mycí část kuchyně	25.8 m ²	1NP	600.0 m ³ /h	1200.0 m ³ /h	6
1.63	Sklad	25.8 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	200.0 m ³ /h	6
1.64	Technická místnost	4.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.65	Sklad úklidových prostředků	5.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
1.66	CHÚC schodiště	12.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.67	Evakuační výtah	7.5 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.68	Baterie FVE	5.9 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	11

Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha	Podlaží	Množství vzduchu - přívod	Množství vzduchu - odvod	Označení zařízení
1.69	Umývárna pomůcek	6.5 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	180.0 m ³ /h	11
1.70	Technická místnost vytápění a chlazení	40.5 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	300.0 m ³ /h	11
1.71	WC muži	8.6 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	130.0 m ³ /h	11
1.72	WC ženy	8.6 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	130.0 m ³ /h	11
1.73	Chodba	25.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.74	Chodba	12.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
1.75	Místo pro odpad	14.4 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
1.76	Technologie ČOV	6.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.77	Chlazený odpad	13.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	11
1.78	Technická místnost	16.7 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.79	Sklad pomůcek	30.2 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
1.80	EPS	1.5 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	3
1.81	Sklad	5.0 m ²	1NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	3
2.01	Schodiště	11.0 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
2.02	Chodba 2NP - Galerie	64.4 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
2.03	Chodba 2NP	37.6 m ²	2NP	50.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	10
2.04	Výtah	6.3 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
2.05	Kancelář	25.8 m ²	2NP	150.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	10
2.06	Kancelář vedení	25.3 m ²	2NP	150.0 m ³ /h	150.0 m ³ /h	10
2.07	Kancelář	25.8 m ²	2NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	9
2.08	Pokoj odlehčovací	25.8 m ²	2NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	9
2.09	Pokoj	25.8 m ²	2NP	120.0 m ³ /h	120.0 m ³ /h	9
2.10	Technická místnost	25.8 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
2.11	CHÚC schodiště	22.8 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
2.12	Evakuační výtah	7.5 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	0.0 m ³ /h	-
2.13	Kancelář 1	13.1 m ²	2NP	100.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	10
2.14	Kancelář 5	29.6 m ²	2NP	400.0 m ³ /h	400.0 m ³ /h	10
2.15	Čistící místnost	4.3 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	100.0 m ³ /h	11
2.16	Příruční sklad	5.5 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
2.17	WC Muži	8.5 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	130.0 m ³ /h	11
2.18	WC Ženy	7.9 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	130.0 m ³ /h	11
2.19	Úklid	3.0 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
2.20	Strojovna VZT	7.4 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
2.21	Čajová kuchyňka	4.1 m ²	2NP	0.0 m ³ /h	50.0 m ³ /h	11
2.22	Galerie místnosti ticha	22.8 m ²	2NP	200.0 m ³ /h	200.0 m ³ /h	7