


RSS

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud chráničem

QM vypínač IS-16/1

INVESTOR OBEC KRAMOLNA KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		 www.atelierph.cz		ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
PROFES 090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VLASTISLAV VLACH			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL RICHARD KAŠPAR STAVEBNÍ OBJEKT S0 01			
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 70-97			
NÁZEV VÝKRESU OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSS				PARÉ	
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY					
ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-11	AKTUAL. A	FORMÁT 1x A4	MĚŘÍTKO	DATUM 04/2024	