

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Zadavatel: Obec Kramolna
Sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod
IČ: 002 73 147
jednající: Jitka Kropáčková, starostka

Název veřejné zakázky:

„Energeticky úsporná opatření v bývalém objektu pohostinství Lhotky čp. 11 v obci Kramolna,,

veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 14. 2. 2025:

Dotazy účastníka:

Vážení,

chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení dotazů na výše jmenovanou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

V elektroinstalacích chybí knihy svítidel. Pro řádné ocenění výkazu výměr žádáme o jejich doplnění.

Dotaz č. 2

Z projektu vzduchotechniky není zřejmé, kolik m³/hod se má odsávat z místnosti 107? Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr Vzduchotechniky položky 11–15. Pokud mají být tyto tvarovky jako ukončení potrubí v exteriéru, tak nesedí svým počtem s výkresem D.1.4 - Půdorys 1.NP (Vzduchotechnika). Ve výkresu se nachází 3x d=125 v přístavbě z WC, 1x d=150 od digestoře a 3x d=100 odvětrání v ostatních místnostech (107, 108, 115). Žádáme o vysvětlení, případně o aktualizaci výkazu výměr.

11	K	751514761	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm	kus	4,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/751514761						
12	M	42981930R	kruhová ventilační hlavice, exteriér, nerez, d=100	kus	4,000	
13	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/751514762						
14	M	42981931R	kruhová ventilační hlavice, exteriér, nerez, d=125	kus	4,000	
15	M	42981932R	kruhová ventilační hlavice, exteriér, nerez, d=150	kus	1,000	

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr D.1.1 Nový stav je položka č. 403 bílá elektrická roleta, která je blíže nespecifikovaná a nenachází se ve výkresu. Prosíme o upřesnění, kde se bude nacházet, její materiál a k jakému účelu bude roleta využívána.

D 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				
403	K	786623011R	Kompletní dodávka a montáž bílé elektrické rolety š. 2000mm v. 1000 mm mezi klubovou (m. 107) a kuchyňkou (m. 108)	kus	1,000	

Dotaz č. 5

Z projektové dokumentace není jasné, zda budou pororošty a stupně ocelové konstrukce schodiště pouze zinkované, nebo také lakované v barvě. Žádáme o upřesnění požadavku na povrchové úpravy.

Odpověď zadavatele:

Odpověď č. 1: Zadavatel nebude předkládat knihu svítidel, požaduje standartní svítidla dle specifikace v soupisu prací.

Odpověď č. 2: Místnost 107 má objem cca 83 m³, odvětrávání je doplňkové, v místnosti je okno.

Odpověď č. 3: Ve výkresu se nachází 3x d=125 u WC, 1x d=150 od digestoře (m. 109) a 4x d=100 odvětrání v ostatních místnostech (107, 108, 115 vše v 1. NP + odvětrání suterénu výkres 2.NP). U pol. č. 14 došlo ke změně množství na 3 kusy viz. soupis prací, který je přílohou této dodatečné informace.

Odpověď č. 4: Zadavatel požaduje hliníkovou elektrickou roletu o těchto min. tech. parametrech: otvor – šířka 2000 mm, výška 1000 mm, barva boxu, lamel a vodičích lišt – bílá, hliníkové lamely vyplněny PUR pěnou, elektropohon na vypínač, který rozpozná překážku ve směru spouštění (směrem dolů). Roleta bude umístěna v nosné konstrukci mezi klubovou (m. 107) a kuchyňkou (m. 108) dojde k vybourání výdejního okénka šířky 2000 mm, výškou 1000 mm (parapet 1050 mm) doplněný bílou elektrickou roletou. Tl. zdi 335 mm, otvor ve vzdálenosti 600 mm od obvodového zdiva, dřevěný parapet.

Odpověď č. 5: Pororošty budou pouze zinkované bez další barevné úpravy.

V návaznosti na vysvětlení a doplnění informací k PD a VV prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je 3. 3. 2025 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací_dle DI č. 1

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html.

V Kramolne dne 19. 2. 2025

.....
Jitka Kropáčková
starostka